



L7224U Oil and Electric Boiler Electronic Aquastat® Controller

INSTALLATION INSTRUCTIONS

APPLICATION

The EnviraCOM™ enabled L7224U Electronic Aquastat® Controller provides electronic temperature sensing in a UL limit-rated controller with a single sensing probe. The L7224U controls the circulator, oil or electric burner or contactor, and boiler temperature.

The L7224U is "Outdoor Temperature Reset" ready, which is enabled when connected to the W8735Y1000 wireless or W8735S1000 wired Outdoor Reset Kits. This option is intended for all applications except for tankless coil systems for domestic hot water.

The L7224U replaces the L8124A, L8124C, L7124U, L7148A, L7248A,C, L7224A,C, and L8148A controllers and is intended for residential applications.

The L7224U also complies with 2012 DOE regulations to ensure efficiency is maximized without interfering with domestic hot water demands.

IMPORTANT:

Use of Outdoor Temperature Reset on a tankless coil application requiring a Low Limit setting may result in limited system effectiveness and reduced efficiency.

The L7224U provides status and diagnostic information through an LED display combined with LED lights as well as EnviraCOM communications enabled thermostats and diagnostic tools to enhance the diagnostic process.

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings:

Voltage: 120 Vac, 60 Hz.

Power: 7 VA maximum at 120 Vac plus external loads.

Thermostat current: 100 mA nominal at 24 Vac.

Burner Relay:

7.4 A at 120 Vac Full Load Amperage (FLA);

44.4 A inrush Locked Rotor Amperage (LRA);

Less Ignition Load: 360 VA.

Circulator Relay:

7.4 A at 120 Vac FLA; 44.4 A inrush LRA.

Zone Controller (ZC): 7.4 A at 120 Vac FLA;

44.4 A inrush LRA.

NOTE: All loads combined cannot exceed 2000 VA.

Environmental Ratings:

Temperature: -30 °F to +150 °F (-34 °C to +66 °C).

Humidity: 0 to 95% relative humidity, noncondensing.

Approvals:

Underwriters Laboratories Inc. Component Recognized.

Canadian Underwriters Laboratories Inc. Component Recognized.

Accessories (Ordered Separately):

W8735Y1000 Wireless Outdoor Reset Kit

W8735ER1000 Wireless Outdoor Reset Module

C7089R1013 Wireless Outdoor Temperature Sensor
(requires W8735ER1000)

W8735S1000 AquaReset™ Outdoor Reset Kit (includes
50022037-002 Outdoor Reset Module and
C7089U1006 Outdoor Temperature Sensor)

W8735S1008 AquaReset™ Domestic Hot Water Kit
(includes 50022037-005 Domestic Hot Water Module
and 32003971-003 Sensor)

C7089U1006 Outdoor Temperature Sensor (used with
the 50022037-002)

32003971-003 Temperature Sensor (used with
50022037-005)

Sensor (See Table 2).

Sensor Well Clamp 121371AA.

120650 Heat Conductive Compound.

Table 1. Wells for L7224U Controller.

Part Number	Spud Size in. (mm)	Insertion in. (mm)	Insulation in. (mm)
123869A	1/2 (12.7) NPT	3 (76.2)	1-1/2 (38.1)
123870A	3/4 (19.05) NPT	3 (76.2)	1-1/2 (38.1)

Table 2. Sensors for L7224U Controller.

Part Number	Length in. (mm)	Application
50001464-001	12 (304.8)	Well-mounted controls
50001464-003	24 (609.6)	Flush-mounted controls
50001464-004	36 (914.4)	
50001464-005	48 (1219.2)	






Fig. 1. L7224U mounting dimensions in inches (mm).

INSTALLATION

When Installing this Product...

1. Read these instructions carefully. Failure to follow them could damage the product or cause a hazardous condition.
2. Check the ratings given in the instructions and on the product to make sure the product is suitable for your application.
3. The installer must be a trained, experienced service technician.
4. After installation is complete, check out product operation as provided in these instructions.
5. Set High Limit, Low Limit and Differential to the settings recommended by the boiler OEM.
6. Record the maximum High Limit setting from the replaced controller in the text box provided on the cover insert label.
7. Record the High Limit setting at the time of installation in the text box provided on the cover insert label.

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard.
Can cause severe injury, death or property damage.

Disconnect power supply before beginning installation to prevent electrical shock or equipment damage.

Mounting

The L7224U can be mounted in a well mount, horizontal or vertical position, or flush mounted remote from the well.

IMPORTANT

Immersion well must fit sensing element and sensor must rest against bottom of well.

New Installation

Order well assemblies separately; refer to Table 1 and form no. 68-0040, Immersion Wells and Compression Fittings for Temperature Controllers. Boilers usually have tappings that allow the well to be mounted horizontally so boiler water of average temperature can circulate freely over the well. See Fig. 1 for mounting dimensions.

1. Turn off all power and drain the boiler, if applicable.
2. If no tapping is provided, prepare properly sized and threaded tapping near the top of the boiler.
3. Sparingly coat the well threads with pipe dope.

NOTE: Do not attempt to tighten by using the case as a handle.

4. Install the well in the boiler tapping and tighten securely.
5. Refill boiler and check for water leakage.
6. Identify if installation requires vertical or horizontal mounting.
7. Remove the well knockout, for either vertical or horizontal mounting, by carefully prying the knockout from the back of the case, using a flat-bladed screw driver. Refer to Fig. 2.
8. Loosen but do not remove the well clamp screw.
9. Fit the case into the well so the clamp on the case slides over the flange on the well.
10. Securely tighten the clamp screw.
11. Insert the sensor element into the well until it bottoms. (If necessary, slightly bend the wire inside the case to hold the sensor against the bottom of the well.)
12. Turn power ON.
13. Set High Limit, Low Limit and Differentials to the settings recommended by the boiler OEM. (See OPERATION section, also refer to INSTALLATION




Fig. 2. Removing horizontal or vertical mounting knockout.

IMPORTANT

Best thermal response is obtained with a well that snugly fits the sensor. Insert the sensor until it rests against the bottom of the well. Use a well of correct length and bend the wiring, if necessary, to hold the bulb against the bottom of the well.

If the well is not a snug fit on the sensor, use the heat-conductive compound as follows: Fold the plastic bag of compound lengthwise and twist it gently. Then snip off end of bag and work the open end of the bag all the way into the well. Slowly pull out the bag while squeezing it firmly to distribute compound evenly in the well. Bend the wiring, if necessary, to hold the sensor against the bottom of the well and to hold outer end of the sensor in firm contact with the side of the well. See Fig. 3. Wipe excess compound from the outer end of the well.




Fig. 3. Position of sensor in immersion well.

Flush-Mounted Aquastat Replacement

Turn off all power and remove the old controller. Refer to the cover insert of the old controller to identify and tag each external lead as it is disconnected. If the old well is unsuitable for the new installation, remove it and replace it with a suitable new well. If the old well is suitable, use it. See Fig. 1 and 4 for mounting tab location.




Fig. 4. Location of L7224U flush-mounting tabs and LEDs.

Well-Mounted Aquastat Replacement

Turn off all power and remove the old controller. Refer to the cover insert of the old controller to identify and tag each external lead as it is disconnected. If the old well is unsuitable for the new installation, remove it and proceed with instructions for new installation. If the old well is suitable, use it.

1. Loosen, but do not remove, the well clamp screw on the side of the controller case.
2. Position immersion well clamp snugly over the flange of the adapter and tighten the clamp screw.
3. Insert the sensor into the well as shown in Fig. 5. (If desired, distribute the heat-conductive compound in the tube prior to sensor insertion, as described in New Installation.)
4. Make sure sensor is fully seated to bottom of well (Fig. 5). Use a small pencil to measure depth of sensor in well, if necessary.




Fig. 5. Replacement sensor installation.

Replacement Sensor Installation

Turn off all power and carefully disconnect sensor from circuit board by pulling gently on the connector.

1. Gently pull sensor from thermo well and through circuit board by pulling on leadwires.
2. Carefully align replacement sensor with hole in circuit board and guide through Aquastat case and into well. Refer to Fig. 5.
3. Make sure sensor is fully seated to bottom of well (see Fig. 5). Use a small pencil to measure depth of sensor in well, if necessary.
4. Connect sensor to circuit board by pressing connector on sensor unit into mating connector on circuit board (refer to Fig. 6).
5. For remote sensors (flush mounted Aquastat) be sure to use the 121371AA clamp to securely hold sensor in place. See Accessories.




Fig. 6. Wiring the Outdoor Reset Module and the Domestic Hot Water Module.

Fuse

The 1 Amp fuse located near the transformer is intended to protect the EnviraCOM circuit from incorrect wiring. The Aquastat will continue to function should the fuse blow or be removed though no EnviraCOM communication will be possible on the bus and Err 6 will be displayed. See Table 8.

WIRING



WARNING

Electrical Shock Hazard.

Can cause serious injury or death.

Disconnect power supply before making wiring connections to prevent electrical shock or equipment damage.

1. National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, latest edition, and any additional national state or local codes must be followed.
2. In Canada, CSA C22.1 Canadian Electrical Code Part 1 and any local codes must be followed.
3. All wiring must be NEC Class 1.
4. Provide electrical ground at boiler as required by codes.
5. If original wire supplied with boiler must be replaced, it must be replaced with wire as determined by the boiler manufacturer's specifications.
6. Do not bundle the low voltage wire with the line voltage wires.
7. The low voltage wires can be bundled together

IMPORTANT

The terminals on these Aquastat Controllers are approved for use with copper wire only.

Line Voltage Connections

Use 14 AWG wire or larger wires.

Low Voltage Connections (T, T, and EnviraCOM™ 1, 2, 3)

1. Use 18-22 AWG wire.
2. Up to 300 ft.
3. Less than 100 mA current load.

OPERATION

General

The L7224U Oil Electronic Aquastat Controller is a primary safety limit-rated device designed for use with oil fired boilers with line voltage burners and circulators. Many boilers do not include wiring or controller compartments as part of the design, but are provided with an integral, replaceable, immersion well that is the mounting hardware for the Aquastat Controllers. Wiring to the other controllers is done through flexible metal conduit.

For boilers that do include a remotely (flush) mounted controller, the wiring may be completed with conduit or routed behind the boiler sheet metal.

A separate electromechanical High Limit is not required in a system that uses this controller to meet Underwriters Laboratories Inc. requirements for oil-fired boiler assemblies, UL 726.

On the L7224U, the High Limit, High Limit Differential, Low Limit, and Low Limit Differential and Anti-Short Cycle time can be adjusted to the setting recommended by the boiler OEM.

The overall range of the High Limit is from 130 °F to 240 °F (54 °C to 116 °C). Select devices may have different ranges. Some models have limited ranges on the High Limit setpoint; this limited range is listed on the device label.

The range of the Low Limit is from 110 to 220 °F (43 to 104 °C). Select devices may have different ranges. The range of the Anti-Short Cycle time is from OFF to five minutes.

If an Outdoor Reset Module is installed, the reset curve can be set by entering the minimum outdoor temperature, minimum (water or boiler) temperature, and maximum outdoor temperature on the 3-digit display. The range of the minimum outdoor temperature is from -40 to 40 °F (-40 to 4.4 °C) and has a default setting of 0 °F (-18 °C). The range of the maximum outdoor temperature is from 30 to 70 °F (-1 to 21 °C) and has a default setting of 40 °F (4.4 °C). The range of the minimum (water or boiler) temperature is from 80 to 180 °F (27 to 82 °C) and has a default setting of 130 °F (54 °C). See the "Outdoor Reset Module" Installation Instructions (form number 69-2335) for more information on setting the boiler reset curve and all related parameters.

The L7224U is designed for use with 24 Vac electronic and electromechanical thermostats or EnviraCOM™ enabled thermostats, and have screw-type terminals for easy field connection.

To replace a L8148A,C L7148A or L7248A,C controller, the Low Limit function must be disabled; see Adjusting Settings for directions.

Adjusting Settings

To discourage unauthorized changing of Aquastat settings, a procedure to enter the ADJUSTMENT mode is required. To enter the ADJUSTMENT mode, press the UP, DOWN, and I buttons (refer to Fig. 8) simultaneously for three seconds. Press the I button until the feature requiring adjustment is displayed:

Display	Definition
HL_	High Limit.
Hdf	High Limit Differential.
LL_	Low Limit.
Ldf	Low Limit Differential.
duu	ZR input configured as external Domestic Hot Water (DHW) request (ON/OFF)
ASC	Anti Short-Cycle Timeout (seconds); "OFF" is disabled.
otL	Outdoor Temperature Low (minimum) parameter for the outdoor reset curve (F or C)*
otH	Outdoor Temperature High (maximum) parameter for outdoor reset curve (F or C)*
btL	Boiler Temperature Low (minimum) parameter for outdoor reset curve*
bP	Boost Period (minutes). "OFF" is displayed if Boost is inactive*
bS	Boost step (F or C) shown only if Boost is active (bP=ON)*
UUS	Warm Weather Shutdown Temperature (F or C)*
tPL**	Thermal Purging Limit Temperature (°F or °C), "OFF" if disabled
tPt**	Thermal Purging Time Delay (minutes), shown only if tPL is enabled
PC	Pump Cycling (ON / OFF)
F-C	Temperature units (°F or °C)

* Settings available for adjustment on the 3-digit display only if a W8735Y1000 or W8735S1000 Outdoor Reset Kit is installed.

**Settings available for adjustment only when the W8735Y1000 or W8735S1000 Outdoor Reset Kit is NOT installed.

Then press the UP and/or DOWN buttons to move the set point to the desired value. After 60 seconds without any button inputs, the controller will automatically return to the RUN mode.

To use the L7224U in a cold start boiler application, disable the Low Limit function by pressing the UP arrow button, DOWN arrow button and I button simultaneously for three seconds. Then push the I button until LL_ is displayed. Then press the down arrow button until OFF is displayed.

Display

In the RUN mode, the Aquastat will flash "bt" (boiler temp) followed by the temperature (i.e., 220), followed by °F or °C.

To read boiler settings, press the I key to read the parameter of interest. For example, press I and HL (High Limit) is displayed, followed by a three-digit number, i.e., 220, followed by °F or °C. Pressing the I button again will display the LL (Low Limit) followed by a three-digit number and the corresponding degree designator. See Table 3 for explanation of display readout.

After approximately 60 seconds without any key presses, the display will enter a dim display mode. To return to the bright display mode, simply press and release any key.

Table 3. Display readout definitions.

Text	Description	Display
Err	Error Code (if one is present)	Err
bT	Boiler Temperature	bt
HL	High Limit ¹	HL
HdF	High limit differential	HdF
LL	Low Limit set-point (L7224 only)	LL
Ldf	Low Limit differential (L7224 only)	LdF
tt	Local Thermostat Status	tt
ttE	EnviraCOM Thermostat Status	ttE
brn	B1 (Burner) output (ON or OFF)	brn
Cir	C1 (Circulator) output (ON or OFF)	Cir
ZC	ZC (Zone Control) output (ON or OFF)	ZC
Zr	ZR (Zone Request) Call for HEAT (ON or OFF)	2r
duu	ZR Configured as Domestic Hot Water Request (L7224, L7248L only)	dvv
ASC	Anti Short-Cycle Timeout	ASC
bSP	Boiler Set-Point ²	bSP
dhc	DHW Module Connected ³ (YES or NO)	dhc
ot	Outdoor Temperature ²	ot
otL	Outdoor Temperature Low ²	otL
otH	Outdoor Temperature High ²	otH
btL	Boiler Temperature Low ²	btL
bP	Boost Period ²	bP
bS	Boost Step ²	bS
UUS	Warm Weather Shutdown Temperature ²	UUS

¹ Display shows local setting; not the setting as modified by an external enviraicom control.

² Settings are viewable only if the outdoor reset module and outdoor temperature sensor are installed and functioning properly.

³ Settings are viewable only if the domestic hot water module and sensor are installed and functioning properly.

Operation

The L7224U can be in any of four operational states: Normal, High Limit, Low Limit and Error. The controller moves back and forth from High Limit to Normal to Low Limit state as part of normal operation. The operating states are:

1. Normal: Boiler temperature went below the High Limit setting (minus the Differential) and has not exceeded the High Limit setting; or, the boiler tem-

perature went above the Low Limit setting and has not gone below the Low Limit setting (minus the Differential).

2. High Limit: Boiler temperature went above the High Limit setting and has not dropped below the High Limit setting (minus the Differential).
3. Low Limit: Boiler temperature went below the Low Limit setting (minus the Low Limit Differential) and has not gone above the Low Limit setting.
4. Error: The controller has detected an error condition (e.g., open sensor) and has shut down the burner output. The Zone Control (ZC) output is energized. The controller continues to monitor the system and automatically restarts if the error condition clears. Refer to Table 6–.


The operating sequence for the L7224U is shown in Table 5.

High Limit Controller

The High Limit opens and turns off the burner when the water temperature reaches the setpoint. The High Limit automatically resets after the water temperature drops past the setpoint and through the adjustable Differential.

Low Limit and Circulator Controller

On a temperature rise, the burner circuit breaks and the circulator circuit makes (assuming no call for heat is present) at the Low Limit setpoint. On a temperature drop of 10 °F (6 °C) below the Low Limit setpoint (with the adjustable Differential at the minimum setting of 10 °F (6 °C)), the burner circuit makes and the circulator circuit breaks. Refer to Fig. 7.



△ WHEN WATER REACHES LOW LIMIT SETTING, THE BURNER SHUTS OFF OR THE CIRCULATOR PUMP STARTS (WHEN CALLING FOR HEAT).

M23365

Fig. 7. Setpoints and differentials.

NOTE: Setting the Low Limit above the High Limit less the High Limit Differential is not allowed as improper circulator and Zone Control functions could result.

Anti Short-Cycle Feature

The Anti Short-Cycle feature allows for field selection of a minimum delay time between burner cycles. Should a call for heat occur following the end of the previous heat cycle

and before the Anti-Short Cycle delay time is expired, the circulator will be allowed to run, but the burner will be held off until the time has elapsed.

NOTE: The Anti Short-Cycle feature is blocked if DHW demand occurs. DHW demands are serviced immediately, without any delay.

NOTE: When the Aquastat is connected to the oil primary and/or thermostat via the EnviraCOM bus, the Anti Short-Cycle time does not apply to recycle events such as loss of airflow or flame. It applies only to loss of demand.

ZR-Domestic Hot Water (DHW) Request

The ZR terminal on the L7224U can be selected to service an indirect water heater heat request. This parameter is set via the 3 digit display (see "Adjusting Settings" on page 5). A heat request via the ZC terminal will have priority over all other features such as the Anti-Short Cycle feature or those enabled by the Outdoor Reset Module (See form 69-2235 for more information).

Thermal Purge Operation

The intent of thermal purge is to insure usable residual heat in the boiler is circulated until it is sufficiently depleted from the system before the burner is allowed to fire. To that end, on a call for heat, the burner is held off while the circulator runs until the boiler temperature drops to the thermal purge temperature or a time delay is exceeded. Both of these parameters are adjustable. When the boiler temperature reaches the thermal purge

temperature, the burner is allowed to fire. Thermal purge is only applied when the low limit is set to OFF and will not interfere with a domestic hot water call for heat or boilers equipped with Resideo outdoor reset accessories. For applications where a Low Limit must be set, thermal purge is not applied.

In addition to the thermal purge temperature and thermal purge time delay parameters, two other conditions release the Aquastat from thermal purge in order to maintain comfort in the space:

- The boiler temperature has dropped 10 °F from the beginning of the thermal purge.
- Boiler temperature is cooling at a rate greater than 5 °F/minute while the circulator is running.

The thermal purge feature applies to single zone as well as multi-zone applications.

Thermal Purge Settings

Some thermal purge parameters are configurable using the 3 digit display. See "Adjusting Settings" on page 5. Thermal purge may be disabled by setting the thermal purge temperature limit to "OFF".

Thermal Purge and Domestic Hot Water

The thermal purge feature is automatically disabled whenever there is a call for domestic hot water from the Zr terminal to ensure hot water is available in a timely manner. See "ZR-Domestic Hot Water (DHW) Request" on page 7.

Table 4. Thermal Purge Settings.

Parameter name	Minimum value	Maximum Value	Default
Boiler temperature drop	Not adjustable	Not adjustable	10 °F
Thermal purge temperature limit	120 °F (or OFF)	160 °F	140 °F (L7248)
Thermal purge temperature rate of drop	Not adjustable	Not adjustable	5 °F/minute
Thermal purge time delay	1 minute	10 minutes	2 minutes

Pump Cycling

The Pump Cycling feature exercises the system pump for 15 seconds after a non-adjustable five day period of no boiler activity. The Pump Cycling feature default setting is enabled (ON) but can be disabled (OFF) using the 3-digit display. See "Adjusting Settings" on page 5.

CHECKOUT

Put the system into operation and observe at least one complete cycle to make sure that the controller operates properly. See TROUBLESHOOTING section to use LED to assist in determining system operation.

TROUBLESHOOTING

When attempting to diagnose system performance, reference to the LED display can help to identify specific areas not working properly. The LED display will scroll Err, followed by a digit (1-8). Refer to Table 8 for a description of each error and suggested actions and Table 9 for a troubleshooting guide.




Fig. 8. L7224U single zone connections.




Fig. 9. L7224U single heat zone with indirect water tank and circulators. Optional outdoor reset module.

Table 5. L7224/L7248 Controller Operating Sequence.

Action	System Response
Thermostat calls for heat.	Circulator starts when water temperature is above Low Limit setting (if applicable) or above the Thermal Purge Temperature Limit (tPL) if Thermal Purge is enabled. Boiler temperature is checked. Burner starts when water temperature is below High Limit setting minus the differential or at or below the Thermal Purge Temperature Limit (tPL) for cold start boilers if the Thermal Purge Temperature Limit is enabled. If tPL is enabled, the burner may also start if the boiler temperature is cooling at 10 °F or greater per minute or the Thermal Purge Time Delay (tPt) has expired. If Anti Short-Cycle Time is enabled, the burner does not start until the set Anti Short-Cycle Time between cycles expires after the previous call for heat was satisfied.
Boiler temperature exceeds the High Limit.	Burner is turned off. Burner restarts when the water temperature drops below the High Limit setting minus the Differential. If Thermal Purge is enabled, the burner is turned on when either the Thermal Purge Temperature Limit is reached, the Thermal Purge Time Delay has expired or the boiler temperature cooling rate exceeds 10 °F/minute.
Thermostat is satisfied.	Circulator and burner turn off.
Boiler temperature drops below the Low Limit setting minus the differential (if applicable).	Burner is turned on, Circulator is turned off. Burner stops when the water temperature exceeds the Low Limit setting. Power to Zc is removed.
Error conditions 1-5.	If an error condition is detected, all outputs except ZC are shut down. Burner is off. The controller continues to function and restarts when error is corrected. During the error check sequence, the system checks for drift in the sensor and corrosion in the connections.
Error condition 6.	EnviraCOM communication is not available.
Error condition 7.	The controller has reset the High Limit, Low Limit and Differential Setting to a default setting and will continue to run at those settings. Performance of the system will be degraded.

Action	System Response
Error condition 8.	If the error condition is detected, all outputs except ZC are shut down. Burner is off. The controller continues to function and restarts when all three user keys have been pressed longer than 60 seconds.
Error condition 9*.	System continues to run with no outdoor reset functionality
Error condition 10*.	System continues to run with outdoor reset parameters enabled as programmed. Error cleared automatically.
Error condition 11*.	System continues to run with boiler temp set to High Limit.

* Error condition only available when the Outdoor Reset Module is installed.

Table 6. L7224 Controller Operating Sequence with multiple zones connected through the ZR terminal

Action	System Response
Zone Request (ZR) terminal is connected to L1 (Zone calls for heat).	Boiler temperature is checked. Burner starts when water temperature is below High Limit setting or at or below the Thermal Purge Temperature Limit (tPL) for cold start boilers if the Thermal Purge Temperature Limit is enabled. If tPL is enabled, the burner may also start if the boiler temperature is cooling at 10 °F or greater per minute or the Thermal Purge Time Delay (tPt) has expired. Anti Short-Cycle Time is applied, see Table 5.
Boiler temperature exceeds the High Limit.	Burner is turned off. Burner restarts when the water temperature drops below the High Limit setting minus the Differential. If Thermal Purge is enabled, the burner is turned on when either the Thermal Purge Temperature Limit is reached, the Thermal Purge Time Delay has expired or the boiler temperature cooling rate exceeds 10 °F/minute.
Zone Request input is de-energized (Zones are satisfied).	Burner turns off.
Boiler temperature drops below the Low Limit setting minus the differential (if applicable).	Burner turns on and Zone Control is de-energized. Burner turns off and Zone Control is re-energized when the water temperature exceeds the Low Limit setting.

Table 7. Controller Operating Sequence with External Low Limit device connected through the ZR terminal.

Action	System Response
Zone Request (ZR) terminal is connected to L1 (External Low Limit call for heat).	Boiler temperature is checked. Burner starts when water temperature is below High Limit setting. Circulator turns off.
Boiler temperature exceeds the High Limit.	Burner is turned off. Burner restarts when the water temperature drops below the High Limit setting minus the Differential.
Zone Request input is de-energized (External Low Limit is satisfied).	Burner is turned off.

L7224 Controller Operating Sequence with Domestic Hot Water connected through the ZR terminal.

Action	System Response
Zone Request (ZR) terminal is connected to L1 (Domestic Hot Water calls for heat).	Boiler temperature is checked. Burner starts when water temperature is below High Limit setting.
Boiler temperature exceeds the High Limit.	Burner is turned off. Burner restarts when the water temperature drops below the High Limit setting minus the Differential.
Zone Request input is de-energized (Domestic Hot Water is satisfied).	Burner is turned off.

Table 8. LED Error Codes.

Aquastat Error Code	Cause/Action	EnviraCOM Alarm
Err1	Aquastat sensor fault; check water sensor.	18
Err2	ECOM fault; check EnviraCOM™ wiring.	18
Err3	Excessive electrical noise or frequency out of range. Hardware fault; replace controller.	18, 58
Err4	B1 fault; check B1 wiring/voltage.	64
Err5	Low Line; check L1-L2, 110 Vac.	59
Err6 ^a	Warning: Fuse; check ECOM wires, replace fuse.	92
Err7	Warning: EEPROM, HL, LL, Hdf, Ldf; reset to default values.	N/A
Err 8 ^b	Repeated B1 fault (voltage present at B1 when output is turned off); check B1 wiring/voltage.	25
Err9 ^a	Warning: Outdoor Reset System failure; communication to Outdoor Reset Module lost, Outdoor Reset Module failure, multiple outdoor temperature sensors detected on the bus, or outdoor temperature sensor failure. Check EnviraCOM wiring (1, 2, 3), check sensor wiring.	50, 53, 149
Err 10 ^a	Warning: Boost Failure; Boost Mode active at least once per cycle for the last 60 consecutive cycles. Check Outdoor Reset curve settings.	150
Err 11 ^a	DHW Module/Sensor failure; communication to DHW Module lost, DHW Module failure, or temperature sensor failure. Check EnviraCOM wiring (1, 2, 3), check sensor wiring.	146, 147, 148

^a Warnings are generated to enunciate the system is not operating optimally, but the Aquastat is still operating and maintaining boiler temperature. In the instance where an Outdoor Reset Module is used, the warnings may indicate a reset curve setting error one or more features is not running optimally, and the Aquastat is reverting to default settings or has stopped running the Outdoor Reset algorithms. The warnings are cleared when the issue(s) is resolved.

^b To clear Err 8 condition, depress and hold all three user keys simultaneously for 60 seconds. Err 8 condition clears and display returns to normal. Err 8 condition is designed to catch welded relays on the Aquastat and will normally only occur near end of life for the control. If Err 8 condition has occurred early in the controls life, be sure to check for voltage feedback to B1 when B1 should be off and check current draw on b terminal to be sure burner is not drawing excessive current. Err 8 condition will keep repeating if B1 fault is not cleared.


Table 9. Troubleshooting Guide^a.

System Condition	Diagnostic Condition	Check	Action
Boiler is cold, house is cold.	Display is OFF.	120 Vac system power.	Turn system power on.
	Display is ON. TT-LED is OFF.	24 Vac T-T.	No 24 V; replace controller.
	Display is ON. TT-LED is OFF.	24 V present; disconnect thermostat, short T-T.	Boiler starts, check wiring and thermostat.
	Display is ON. TT-LED is ON. B1 LED is ON.	120 Vac at B1-B2.	<ul style="list-style-type: none"> If no, replace controller. If yes, check burner and wiring.
	Display is ON. TT-LED is ON.	Refer to Err on display.	—
Boiler is hot, house is cold.	Display is ON. TT-LED is ON. C1 LED is ON.	120 Vac at C1-C2.	<ul style="list-style-type: none"> 120 Vac at C1-C2, check wiring to pump. Wiring ok, is pump running? If not, replace the pump. If pump is running, check for trapped air or closed zone valves.
	Display is ON. TT-LED is ON. C1 LED is OFF. ZC LED is ON ^b .	Boiler below the Low Limit temperature, wait for boiler to go above Low Limit temperature.	—
	Display is ON. TT-LED is ON. ZC LED is OFF ^c .	Boiler above LL? If yes, check for 120 Vac between ZC and L2.	<ul style="list-style-type: none"> If no 120 Vac, replace controller. If yes, check zone relays, circulators and wiring.
Boiler is hot, no hot potable water	Display is ON.	Boiler Demand signal from the water heater (either 120 Vac at ZR-L2, or 0 Vac on T-T; depends on installation and "duu" setting)	<ul style="list-style-type: none"> 24 Vac on T-T (or 0 Vac on ZR-L2), check wiring to water heater Wiring OK, check the water heater
		"Zr" reads "On" (or "tt" reads "On")	"Zr" reads "OFF" but 120Vac on ZR-L2, replace the control
		"duu" setting	<ul style="list-style-type: none"> Set duu to ON if 120 Vac water heater demand is connected to ZR Set duu to OFF if open/closed water heater demand is connected to T-T
		Check DHW Module and DHW Sensor	DHW Module not properly connected and/or DHW Sensor improperly positioned

^a Refer to Table 3 for Display and LED locations.

^b ZC LED ON indicates ZC terminal power is OFF.

^c ZC LED OFF indicates ZC terminal power is ON.



- 1 POWER SUPPLY. PROVIDE DISCONNECT MEANS AND OVERLOAD PROTECTION AS REQUIRED.
- 2 CONTROL CASE MUST BE CONNECTED TO EARTH GROUND. USE GROUNDING SCREW PROVIDED.

M17777D

Fig. 10. L7224U multizone system with circulator connections.




Fig. 11. L7224U multizone system with Outdoor Reset and Domestic Hot Water Modules (indirect tank applications).




Fig. 12. L7224U single zone system with circulator, indirect water tank and EnviraCOM™ thermostat.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Section 1. Product And Company Identification

Product Name: Heat Conductive Compound

MSDS ID: DS9021

Synonyms: MS1699

Product Use: Heat conductive material used to enhance contact and heat transfer in temperature sensor applications.

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Date Released: October 8, 1999

Customer Response Center: 800-328-5111

Emergency Telephone Information: 888-809-3787

NFPA Ratings:

Health 0; Flammability 1; Reactivity 0; Personal Protection B

Section 2. Composition, Information on Ingredients

Ingredient	CAS Number	Percent	PEL	TVL
#2 Lithium Complex Grease (70%):				
Mineral Oil	64742-65-0	35-50	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Mineral Oil	64742-62-7	20-25	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Lithium Hydrostearate/Sebacate Complex	68815-49-6	4-9	—	—
Zinc Alkyldithiophosphate	68649-42-3	0-2	—	—
Aluminum Paste (30%):				
Aluminum, as Al	7429-90-5	20-25	15 mg/m ³	10 mg/m ³
Aliphatic Petroleum Distillates	8052-41-3	10-15	2900 mg/m ³	525 mg/m ³
Stearic Acid	57-11-4	1-2	—	—
Aromatic Petroleum Distillates	64742-95-6	1-2	5 mg/m ³	5 mg/m ³

Additional Information: Part No. 120650 (0.5 oz tube); Part No. 107408 (4 oz can); Part No. 197007 (5 gallon container). May also contain minute amounts of lithium and molybdenum lubricant compounds.

Section 3. Hazard Identification

Acute Health Effects:

Skin: Excessive contact may cause skin irritation and dermatitis.

Eye: Direct contact with eye will cause irritation.

Inhalation: No adverse effects are expected.

Ingestion: Ingestion of product may cause nausea, vomiting and diarrhea.

Extinguishing Media: Carbon dioxide, dry chemical or foam.

Special Fire Fighting Procedures: None.

Explosion Hazards: None. Aluminum powder can react with water to release flammable hydrogen gas. In the form of this product, this reaction is not expected.

Chronic Health Effects:

Existing skin rash or dermatitis may be aggravated by repeated contact.

OSHA Hazard Classifications: None.

Carcinogenicity: Not considered to be a carcinogen by either OSHA, NTP, IARC, or ACGIH.

Section 6. Accidental Release Measures

Scrape up and dispose of as solid waste in accordance with state and federal regulations.

Section 7. Handling and Storage

Store in dry place. Keep container closed when not in use.

Section 4. First Aid Measures

Eye Contact: Flush eyes with water for 15 minutes. Remove any contact lenses and continue to flush. Obtain medical attention if irritation develops and persists.

Skin Contact: Remove excess with cloth or paper. Wash thoroughly with mild soap and water. Obtain medical attention if irritation develops and persists.

Ingestion: Contact physician or local poison control center *immediately*.

Inhalation: Remove patient to fresh air and obtain medical attention if symptoms develop.

Section 8. Exposure Controls and Personal Protection

Ventilation: No special ventilation is required when working with this product.

Respiratory Protection: None required.

Eye Protection: Not normally required. However, use chemical safety goggles or faceshield if potential for eye contact exists, especially if material is heated.

Hand/Clothing Protection: Not normally required. Protective gloves and clothing are recommended, as material is difficult to remove from skin and clothing.

Other Protective Equipment: None required.

Section 5. Fire Fighting Measures

Material Flash Point: > 383 °F (195 °C). Will burn if exposed to flame.

Section 9. Physical and Chemical Properties

Appearance/Odor: Aluminum color, semi-solid material, pleasant odor.

Solubility in Water: Negligible.

Specific Gravity: 0.86.

Section 10. Stability and Reactivity

Stability: Stable.

Reactivity: Hazardous polymerization will not occur.

Incompatibilities: Strong oxidizing agents and halogens.

Hazardous Decomposition Products: Carbon dioxide, carbon monoxide.

Section 11. Toxicology Information

No data available.

Section 12. Ecological Information

Chemical Fate Information: Hydrocarbon components will biodegrade in soil; relatively persistent in water.

Section 13. Disposal Consideration

Dispose of as solid waste in accordance with local, state and federal regulations.

Section 14. Transportation Information

DOT Classification: Not classified as hazardous.

Section 15. Regulatory Information

SARA Title III Supplier Notification: Include in Section 311/312 inventory reports if amounts exceed 10,000 pounds. Aluminum compounds are subject to the reporting requirements under Section 313 of Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40 CFR 372). Ingredients listed in TSCA Inventory.

Section 16. Other Information

This information is furnished without warranty, expressed or implied, except that it is accurate to the best of our knowledge.

SECURITY WARNING

This product contains electronic hardware and software. No one is authorized to modify the hardware or software. Any modification or tampering could result in any or all of the following: incorrect operation of the product or the appliance, unsafe operation, personal injury, and property damage. Modification or tampering will also make the warranty null and void, and any liability, will have to be borne by the owner, installer, or facility manager.

WASTE WARNING

The product should not be disposed of with other household waste. Check for the nearest authorized collection centers or authorized recyclers. The correct disposal of end-of-life equipment will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.



www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-1720EFS-15 SA Rev. 07-23



Régulateur électronique

Aquastat[®] L7224U pour chaudières électriques et à mazout

NOTICE D'INSTALLATION

APPLICATION

Le régulateur électronique électronique EnviraCOM^{MC} compatible L72424U permet une détection électronique de la température grâce à une seule sonde de détection intégrée dans un régulateur homologué UL. Le L7224U contrôle le circulateur, le contacteur ou brûleur (électrique ou à mazout), et la température de la chaudière.

Le L7224U peut être réglé selon la température extérieure lorsqu'il est relié au nécessaire de réarmement d'extérieur avec fil W8735S1000 ou au nécessaire de réarmement d'extérieur sans fil W8735Y1000. Cette option est destinée à toutes les applications excepté les systèmes de serpentin sans réservoir pour eau chaude résidentielle.

Le L7224U remplace les régulateurs L8124A, L8124C, L7124U, L7148A, L7248A,C, L7224A,C et L8148A et est destiné aux applications résidentielles.

Le L7224U est également conforme à la réglementation 2012 du Ministère de l'énergie américain (DOE) pour garantir une efficacité maximisée sans interférence avec les exigences en matière d'eau chaude résidentielle.

IMPORTANT

L'utilisation d'un système de réarmement d'extérieur sur les systèmes à serpentin sans réservoir nécessitant un réglage basse limite peut résulter en une réduction de l'efficacité du système.

Le L7224U fournit l'information sur le statut et le diagnostic sur l'afficheur à cristaux liquides combinés à des voyants DEL et à des thermostats compatibles EnviraCOM et des outils diagnostiques pour améliorer les processus diagnostiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques :

Tension : 120 V c.a., 60 Hz.

Alimentation : 7 VA maximum à 120 V c.a. plus charges externes.

Thermostat courant : 100 mA nominaux à 24 V c.a.

Relais de brûleur :

Courant pleine charge à 7,4 A à 120 V c.a.;

Tension de rotor bloqué de 44,4 A à 1,2 A avec appel à pleine charge;

Moins la charge d'allumage : 360 VA.

Relais de régulateur :

7,4 A à pleine charge à 120 V c.a.; 44,4 A à l'appel à pleine charge.

Régulateur de zone (ZC) : 7,4 A à 120 V c.a. à pleine charge;

44,4 A à l'appel à rotor bloqué.

REMARQUE : Toutes les charges combinées ne peuvent pas dépasser 2000 VA.

Caractéristiques environnementales :

Température : -34 à +66 °C (-30 à 150 °F).

Humidité : 0 à 95 % d'humidité relative, sans condensation.

Homologations :

Composants approuvés Underwriters Laboratories Inc.

Composants approuvés Canadian Underwriters Laboratories Inc.

Accessoires (commandés séparément) :

Nécessaire de réarmement d'extérieur sans fil W8735Y1000

Module de réarmement d'extérieur sans fil W8735ER1000

Capteur de température extérieur sans fil C7089R1013 (requiert le W8735ER1000)

Nécessaire de réarmement d'extérieur AquaReset^{MC} W8735S1000 (inclut le module de réarmement d'extérieur 50022037-002 et le capteur de température d'extérieur C7089U100)

Nécessaire d'eau chaude résidentiel AquaReset^{MC} W8735S1008 (inclut le module d'eau chaude résidentiel 50022037-005 et le capteur 32003971-003)

C7089U1006 Capteur de température d'extérieur (utilisé avec 50022037-002)

32003971-003 Capteur de température (utilisé avec 50022037-005)

Capteur (voir le Tableau 2).

Capteur de pince de puits 121371AA.

120650 Composé thermoconducteur.

Tableau 1. Puits pour régulateur L7224U.

Numéro de pièce	Taille d'orifice po (mm)	Insertion po (mm)	Isolation po (mm)
123869A	1/2 (12,7) NPT	3 (76,2)	1 1/2 (38,1)
123870A	3/4 (19,05) NPT	3 (76,2)	1 1/2 (38,1)

Tableau 2. Capteurs pour régulateur L7224U

Numéro de pièce	Longueur po (mm)	Application
50001464-001	12 (304,8)	Commandes montées sur puits
50001464-003	24 (609,6)	Commandes encastrées
50001464-004	36 (914,4)	
50001464-005	48 (1219,2)	




Fig. 1. L7224U, dimensions de montage en po (mm).

INSTALLATION

Lors de l'installation du produit...

1. Lire attentivement ces instructions. Le fait de ne pas les suivre risque d'endommager le produit ou de constituer un danger.
2. Vérifier les caractéristiques nominales indiquées dans les instructions et sur le produit, et s'assurer que celui-ci correspond bien à l'application prévue.
3. L'installateur doit être un technicien d'expérience ayant reçu la formation pertinente.
4. Une fois l'installation terminée, vérifier le fonctionnement du produit comme l'indiquent les présentes instructions.
5. Placer la Limite haute, la Limite basse et le Différentiel aux réglages recommandés par le fabricant de la chaudière.
6. Inscrire le réglage Limite haute maximale du régulateur remplacé dans la zone de texte fournie sur l'étiquette du couvercle à insert.

7. Inscrire le réglage Limite haute au moment de l'installation dans la zone de texte fournie sur l'étiquette du couvercle à insert.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique.

Peut provoquer de graves blessures, voire mortelles ou des dommages à la propriété. Débrancher l'alimentation en courant avant de commencer l'installation pour prévenir des chocs électriques ou des dommages matériels.

Montage

Le L7224U peut être monté sur puits, position horizontale ou verticale, ou montage encastré à distance du puits.

IMPORTANT

Le puits d'immersion doit être compatible avec l'élément de détection et le capteur doit reposer contre le bas du puits.

Nouvelle installation

Commander les ensembles de puits séparément; consulter le Tableau 1 et le formulaire n° 68-0040, Puits d'immersion et raccords de compression pour les régulateurs de température. Les chaudières disposent habituellement de deux prises qui permettent le montage horizontal du puits pour que l'eau de la chaudière de température moyenne puisse circuler librement sur le puits. Voir la Fig. 1 pour connaître les dimensions de montage.

1. Couper l'alimentation en courant et vidanger la chaudière, le cas échéant.
2. Si aucune prise n'est fournie, en ménager une à la dimension et au filetage appropriés près du dessus de la chaudière.
3. Recouvrir les filets du puits d'une petite quantité de pâte à joint.

REMARQUE : Ne pas tenter de serrer en utilisant le boîtier comme poignée.

4. Installer le puits sur la prise de la chaudière en serrant fermement.
5. Remplir de nouveau la chaudière et s'assurer de l'absence de fuites.
6. Identifier si l'installation requiert un montage vertical ou horizontal.
7. Retirer l'entrée défonçable du puits, pour un montage vertical ou horizontal, en soulevant prudemment l'entrée défonçable de l'arrière du boîtier, en utilisant un tournevis à lame plate. Se reporter à la Fig. 2.




Fig. 2. Dépose de l'entrée défonçable pour un montage horizontal ou vertical.

8. Desserrer, mais ne pas retirer la vis de l'attache du puits.
9. Installer le boîtier dans le puits de manière à ce que l'attache du boîtier glisse sur la bride du puits.

10. Serrer fermement la vis de l'attache.
11. Insérer le capteur à élément jusqu'au fond du puits. (Au besoin, plier légèrement le fil à l'intérieur du boîtier pour que le capteur reste au fond du puits.)
12. Mettre l'appareil en marche.
13. Placer la Limite haute, la Limite basse et le Différentiel limite basse aux réglages recommandés par le fabricant de la chaudière. (Consulter les étapes d'installation 6 et 7 de la section traitant du FONCTIONNEMENT.)

IMPORTANT

Le puits doit être bien ajusté dans le capteur pour obtenir une meilleure réponse thermique. Insérer le capteur jusqu'à ce qu'il repose au fond du puits. Utiliser un puits d'une longueur appropriée et plier le fil, au besoin, pour que le bulbe reste au fond du puits.

Si le capteur n'épouse pas parfaitement la forme du puits, utiliser le composé thermoconducteur en procédant comme suit : plier le sac de plastique contenant le composé thermoconducteur sur le sens de la longueur et l'enrouler doucement. Couper ensuite l'extrémité du sac et la placer tout au fond du puits. Tirer doucement sur le sac pour le retirer du puits tout en le comprimant fermement de manière à distribuer uniformément le composé dans le puits. Plier le fil, au besoin, pour que le capteur reste au fond du puits et que la paroi externe du capteur reste en contact avec la paroi interne du puits. Consulter la Fig. 3. Essuyer l'excès de composé de l'extrémité extérieure du puits.




Fig. 3. Position du capteur dans le puits d'immersion.

Remplacement de l'Aquastat, montage encastré

Couper l'alimentation et déposer l'ancien régulateur. Se reporter à l'insert du couvercle de l'ancien régulateur pour identifier et étiqueter tous les fils externes au fur et à mesure de leur déconnexion. Si l'ancien puits ne convient pas au nouveau montage, le déposer et le remplacer par un puits neuf approprié. Si l'ancien puits convient, il doit être utilisé. Voir les Fig. 1 et 4 pour connaître l'emplacement de la languette de montage.




Fig. 4. Emplacement des languettes de montage encastré et des DEL du L7224U.

Remplacement de l'Aquastat, montage sur puits

Couper l'alimentation et déposer l'ancien régulateur. Se reporter à l'insert du couvercle de l'ancien régulateur pour identifier et étiqueter tous les fils externes au fur et à mesure de leur déconnexion. Si l'ancien puits ne convient pas au nouveau montage, le déposer et suivre les directives s'appliquant à la nouvelle installation. Si l'ancien puits convient, il doit être utilisé.

1. Desserrer, mais ne pas retirer la vis de l'attache du puits qui se trouve sur le boîtier de commande.
2. Prendre soin de bien placer l'attache du puits d'immersion sur la bride de l'adaptateur et de serrer sa vis.
3. Mettre le capteur à l'intérieur du puits comme l'indique la Fig. 5. (Si désiré, distribuer le composé thermoconducteur dans le tube avant de l'insérer dans le capteur, comme le décrit la section « Nouvelle installation ».)
4. S'assurer que le capteur repose complètement au fond du puits (Fig. 5). Utiliser un petit crayon pour mesurer la profondeur du capteur du puits, au besoin.




Fig. 5. Installation du capteur de rechange.

Installation du capteur de rechange

Couper le courant et débrancher prudemment le capteur de la carte de circuit imprimé en tirant doucement sur le connecteur.

1. Sortir doucement le capteur du puits thermométrique et le passer dans la carte de circuit imprimé en tirant sur les fils de connexion.
2. Aligner prudemment le capteur de remplacement avec l'orifice de la carte de circuit imprimé et le guider dans le boîtier Aquastat et le puits. Se reporter à la Fig. 5.
3. S'assurer que le capteur repose complètement au fond du puits (consulter la Fig. 5). Utiliser un petit crayon pour mesurer la profondeur du capteur du puits, au besoin.
4. Brancher le capteur dans la carte de circuit imprimé en appuyant le connecteur du capteur contre le connecteur homologue de la carte de circuit imprimé (consulter la Fig. 6).
5. Pour les capteurs à distance (régulateurs Aquastat à montage encastré) s'assurer d'utiliser l'attache 121371AA pour maintenir le capteur fermement en place. Consulter la rubrique Accessoires.




Fig. 6. Raccordement du module de réarmement d'extérieur et du module d'eau chaude domestique.

Fusible

Le fusible d'1 A situé près du transformateur est conçu pour protéger le circuit EnviraCOM d'un câblage incorrect. L'Aquastat continue de fonctionner si le fusible brûle ou est retiré, bien qu'aucune communication EnviraCOM ne sera possible sur le bus et Err 6 sera affiché. Voir le Tableau 9.

CÂBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT

**Risque de choc électrique.
Risque de causer des blessures graves, voire mortelles.**

Couper l'alimentation avant de raccorder le câblage pour éviter les risques de choc électrique ou l'endommagement de l'équipement.

1. Le Code national de l'électricité, la dernière version de la norme ANSI/NFPA 70 ainsi que tout autre code national, provincial ou local doivent être observés.
2. Au Canada, la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité, première partie ainsi que tout code local doivent être observés.
3. Le câblage doit être autorisé par le NEC pour les circuits de classe 1.
4. Fournissez une mise à la terre électrique au niveau de la chaudière comme l'exigent les codes.
5. S'il est nécessaire de remplacer le fil d'origine fourni avec la chaudière, le fil de remplacement doit être sélectionné selon les spécifications du fabricant de la chaudière.
6. Ne regroupez pas le fil basse tension avec les fils à tension secteur.
7. Les fils basse tension peuvent être regroupés entre eux.

Une Limite haute électromécanique séparée n'est pas requise dans un système qui utilise ce régulateur pour répondre aux normes Underwriters Laboratories Inc. portant sur les assemblages de chaudière de mazout, UL 726.

Sur le modèle L7224U, la Limite haute, le Différentiel limite haute, la Limite basse, le Différentiel limite basse et la durée anti-court cycle peuvent être configurés au moyen du réglage recommandé par le fabricant d'origine de la chaudière.

La plage globale de Limite haute varie de 54 °C à 116 °C (130 °F à 240 °F). Certains appareils peuvent utiliser des plages différentes. Certains modèles peuvent avoir des plages limitées pour la Limite haute du point de consigne, cette plage limitée est indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

La plage de Limite basse varie de 43 °C à 104 °C (110 °F à 220 °F). Certains appareils peuvent utiliser des plages différentes. La plage de durée anti-court cycle varie de ARRÊT (OFF) à 5 minutes.

Si un module à réarmement d'extérieur est installé, la courbe de compensation peut être réglée en entrant la température extérieure minimale, la température minimale (eau ou chaudière) et une température extérieure maximale composée de trois chiffres. La plage de températures extérieures minimales varie de -40 °C à 4,4 °C (-40 °F à 40 °F) et a un réglage par défaut de -18 °C (0 °F). La plage de températures extérieures maximales varie de -1 °C à 21 °C (30 °F à 70 °F) et a un réglage par défaut de 4,4 °C (40 °F). La plage de températures minimales varie de 27 °C à 82 °C (80 °F à 180 °F) et a un réglage par défaut de 54 °C (130 °F). Consulter la section traitant du « Module à réarmement d'extérieur » Consulter les directives d'installation (formulaire numéro 69-2335) pour en savoir plus sur le réglage de la courbe de compensation de la chaudière et de tous les paramètres connexes.

Le modèle L7224U est conçu pour être utilisé avec des thermostats électroniques et électromécaniques de 24 V c.a. ou des thermostats compatibles EnviraCOM^{MC} et dispose de bornes à vis qui permettent un branchement facile sur le terrain.

Pour remplacer un régulateur L8148A,C L7148A ou L7248A,C, la fonction Limite basse doit être désactivée; consulter la rubrique Réglages pour obtenir des directives.

Réglages

Pour empêcher la modification non autorisée des réglages Aquastat, le mode de RÉGLAGE requiert de suivre une procédure de saisie. Pour accéder au mode RÉGLAGE, appuyer simultanément sur les boutons HAUT, BAS et I pendant trois secondes (se reporter à la Fig. 8). Appuyer sur la touche I jusqu'à ce que la fonction à régler s'affiche :

IMPORTANT

Seule l'utilisation de fil de cuivre a été approuvée pour les bornes de ces contrôleurs Aquastat.

Raccordements des fils à tension secteur

Utilisez un fil de calibre 14 AWG ou plus.

Raccordements de fils basse tension (bornes T-T et 1, 2, 3 EnviraCOM^{MC})

1. Utilisez un fil de calibre 18 à 22 AWG.
2. Jusqu'à 300 pi.
3. Charge en courant inférieure à 100 mA.

FONCTIONNEMENT

Général

Le régulateur électronique à mazout Aquastat L7224U est principalement un limiteur de sécurité conçu pour être utilisé avec des chaudières à mazout dotées de brûleurs et circulateurs à tension secteur. Plusieurs chaudières n'incluent pas le câblage ni les compartiments de commande dans leur conception, mais sont fournies avec un puits d'immersion intégré remplaçable qui sert d'accessoire de fixation aux régulateurs Aquastat. Le câblage aux autres régulateurs s'effectue par un conduit métallique souple.

Pour les chaudières qui n'incluent pas un régulateur à distance intégré, le câblage doit être complété par un conduit ou acheminé derrière la feuille métallique de la chaudière.

Affiché	Définition
HL	Limite haute.
Hdf	Différentiel limite haute.
LL	Limite basse.
Ldf	Différentiel limite basse.
duu	Entrée ZR configurée comme demande d'eau chaude domestique externe (MARCHE/ARRÊT)
ASC	Temporisation anti-court cycle (secondes); la fonction « ARRÊT » est désactivée.
otL	Paramètre de température extérieure minimale pour la courbe de compensation extérieure (*F ou °C)*
otH	Paramètre de température extérieure élevée (maximale) pour la courbe de compensation extérieure (*F ou °C)*
btL	Le paramètre de basse température de la chaudière (minimale) pour la courbe de compensation extérieure*
bP	Période de suralimentation (minutes). « ARRÊT » s'affiche si le mode de Suralimentation est inactif*
bS	Étape de suralimentation (*F ou °C) indiquée seulement si le mode Suralimentation est actif (bp=MARCHE)*
UUS	Température d'arrêt par temps chaud (*F ou °C)*
tPL**	Température de limite de purge thermique (*F ou °C), « ARRÊT » si désactivée
tPt**	Délai de purge thermique (minutes), uniquement affiché si tPL (limite de purge thermique) est activé
PC	Cycle de pompe (marche/arrêt)
F-C	Unités de température (*F ou °C)

* Paramètres disponibles pour le réglage sur l'afficheur à trois chiffres seulement si le module de réarmement d'extérieur W8735Y1000 ou W8735S1000 est installé.

**Les réglages ne peuvent être modifiés que lorsque le nécessaire de réarmement d'extérieur W8735Y1000 ou W8735S1000 n'est PAS installé.

Appuyer ensuite sur les touches HAUT et/ou BAS pour déplacer le point de consigne à la valeur désirée. Après 60 secondes sans saisie de touches, le régulateur retournera automatiquement au mode EXÉCUTION (RUN).

Pour utiliser le L7224U pour démarrer une chaudière à froid, désactiver la fonction Limite basse en appuyant simultanément sur la flèche vers le HAUT, vers le BAS et la touche I pendant trois secondes. Appuyer ensuite sur le bouton I jusqu'à ce que LL₁ s'affiche. Appuyer ensuite sur la flèche vers le bas jusqu'à ce que ARRÊT (OFF) s'affiche.

Afficheur

En mode EXÉCUTION (RUN), le régulateur Aquastat fera apparaître « bt » à l'écran (température de la chaudière) suivi par la température (c.-à-d. 220) et de °F ou °C.

Pour lire les réglages de chaudière, appuyer sur la touche I pour lire le paramètre d'intérêt. Par exemple, appuyer sur I et HL (Limite haute) s'affichera, suivie par une valeur à trois chiffres, c.-à-d. 220 suivi par °F ou °C. Le fait d'appuyer de nouveau sur la touche I fera apparaître la

valeur à trois chiffres et le dénominateur de degré. Voir la Tableau 3 pour obtenir des explications sur la lecture de l'affichage.

Après environ 60 secondes sans appuyer sur une ou plusieurs touches, l'affichage passera en mode d'atténuation de l'affichage. Pour retourner au mode d'affichage à grande brillance, il suffit d'appuyer sur une touche ou une touche puis de la relâcher.

Tableau 3. Définitions de la lecture de l'affichage.

Texte	Description	L'affichage indique
<i>Err</i>	Code d'erreur (en présence d'un code)	Err
<i>bT</i>	Température de la chaudière	bt
<i>HL</i>	Limite haute ¹	HL
<i>HdF</i>	Différentiel limite haute	HdF
<i>LL</i>	Limite basse (L7224 seulement)	LL
<i>Ldf</i>	Différentiel limite basse (L7224 seulement)	LdF
<i>tt</i>	État du thermostat local	tt
<i>ttE</i>	État du thermostat EnviraCOM	ttE
<i>brn</i>	Sortie B1 (brûleur) (MARCHE ou ARRÊT)	brn
<i>Cir</i>	Sortie C1 (circulateur) (MARCHE ou ARRÊT)	Cir
<i>ZC</i>	Sortie ZC (commande de zone) (MARCHE ou ARRÊT)	2C
<i>Zr</i>	Appel ZR (demande de zone) de CHALEUR (MARCHE ou ARRÊT)	2r
<i>duu</i>	ZR configurée comme demande d'eau chaude domestique (L7224, L7248 seulement)	dvv
<i>ASC</i>	Temporisation anti-court cycle	ASC
<i>bSP</i>	Point de consigne de la chaudière ²	bSP
<i>dhc</i>	Module d'eau chaude domestique branché ³ (OUI ou NON)	dhc
<i>ot</i>	Température extérieure ²	ot
<i>otL</i>	Basse température extérieure ²	otL
<i>otH</i>	Haute température extérieure ²	otH
<i>btL</i>	Basse température de chaudière ²	btL
<i>bP</i>	Période de suralimentation ²	bP
<i>bS</i>	Étape de suralimentation ²	bS
<i>UUS</i>	Température d'arrêt par temps chaud ²	UUS

¹ Le paramètre local s'affiche; non pas le paramètre modifié par un régulateur externe envira.com.

² Les paramètres peuvent seulement être affichés si le module de réarmement d'extérieur et le capteur de températures sont installés et fonctionnent correctement.

³ Les paramètres peuvent seulement être affichés si le module d'eau chaude domestique et le capteur sont installés et fonctionnent correctement.

Fonctionnement

Le modèle L7224U peut se trouver dans un des quatre états de fonctionnement suivants : Normal, Limite haute, Limite basse et Erreur. S'il fonctionne normalement, le régulateur alterne entre la Limite haute, le Mode normal et la Limite basse. États de fonctionnement :

1. Normal : La température de la chaudière est passée sous le réglage Limite haute (moins le différentiel) et n'a pas dépassé le réglage Limite haute; ou, la température de la chaudière est passée au-dessus du réglage Limite basse et n'a pas chuté sous le réglage Limite basse (moins le différentiel).
2. Limite haute : La température de la chaudière a dépassé le réglage Limite haute et n'a pas chuté sous le réglage Limite haute (moins le différentiel).
3. Limite basse : La température de la chaudière a chuté sous le réglage Basse limite (moins le Différentiel basse limite) et n'a pas dépassé le réglage Basse limite.
4. Erreur : Une erreur a été détectée par le régulateur (p. ex. capteur ouvert) et a coupé la sortie du brûleur. La sortie Contrôle de zone (ZC) est activée. Le régulateur continue de surveiller le système et redémarre automatiquement si l'erreur disparaît. Se reporter aux Tableau 6 à 8.

La séquence de fonctionnement du modèle L7224U est illustrée dans le Tableau 5.

Régulateur Limite haute

La Limite haute ouvre et coupe le circuit du brûleur lorsque la température augmente jusqu'au point de consigne. La Limite haute se remet automatiquement en circuit par l'intermédiaire du différentiel réglable lorsque la température de l'eau chute sous le point de consigne.

Régulateur de Limite basse et de circulateur

Lorsque la température monte, le circuit du brûleur est coupé et le circuit du circulateur utilise le point de consigne Limite basse (en l'absence de demande de chaleur). Lorsque la température chute de 6 °C (10 °F) sous le point de consigne Limite basse (avec le différentiel réglable à un point de consigne minimal de 6 °C/10 °F), le circuit du brûleur se déclenche et le circuit du circulateur se coupe. Se reporter à la Fig. 7.




Fig. 7. Points de consigne et différentiels.

REMARQUE : Le réglage de la Limite basse au-dessus de la Limite haute moins le Différentiel de limite haute n'est pas autorisé car cela pourrait nuire au fonctionnement du circulateur et du contrôle de zone.

Fonction Anti-court cycle

La fonction Anti-court cycle permet de sélectionner sur site un délai de temporisation minimal entre les cycles de brûleur. Si une demande de chaleur est faite après la fin du cycle de chaleur précédent et avant l'expiration de la temporisation de l'Anti-court cycle, le circulateur pourra fonctionner, mais le brûleur sera coupé jusqu'à ce que le délai soit expiré.

REMARQUE : La fonction Anti-court cycle est bloquée lorsqu'il y a une demande d'eau chaude domestique. Les demandes d'eau chaude domestique sont traitées immédiatement, sans délai.

REMARQUE : Lorsque l'Aquastat est branché au régulateur primaire et/ou au thermostat par l'intermédiaire du bus EnviraCOM, la durée de l'Anti-court cycle ne s'applique pas aux événements de recyclage comme une perte d'écoulement d'air ou de flammes. Il s'applique seulement à la perte de demande.

ZR - Demande d'eau chaude domestique

La borne ZR du L7224U peut être sélectionnée pour répondre à une demande indirecte du chauffe-eau. Ce paramètre est réglé par l'intermédiaire d'un affichage à trois chiffres (voir la section du présent document traitant des réglages). Une demande de chaleur faite par l'intermédiaire de la borne ZR a priorité sur d'autres fonctions comme la fonction Anti-court cycle ou celles activées par le module de réarmement d'extérieur (consulter le formulaire n° 69-2335 pour obtenir de plus amples renseignements).

Fonctionnement de la purge thermique

La fonction de la purge thermique est d'assurer qu'une chaleur résiduelle utilisable circule dans la chaudière jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment évacuée du système avant que le brûleur ne puisse s'allumer. À cette fin, sur l'appel de chauffage, le brûleur ne s'allume pas pendant que le circulateur tourne jusqu'à ce que la température de la chaudière tombe en deçà de la température de purge thermique ou jusqu'à ce que le délai ait pris fin. Ces deux paramètres peuvent être modifiés. Lorsque la température de la chaudière atteint la température de purge thermique, le brûleur peut s'allumer. La purge thermique n'est appliquée que lorsque la limite basse est réglée sur Arrêt et n'interfère pas avec les demandes en eau chaude résidentielle ou les chaudières équipées d'accessoires à réarmement extérieur de Resideo. Pour les applications où une basse limite doit être définie, la purge thermique n'est pas appliquée.

En plus des paramètres de température et de délai de purge thermique, deux autres conditions annulent la purge thermique de l'Aquastat pour maintenir le confort de l'espace :

- La température de la chaudière a chuté de 10 °F depuis le début de la purge thermique.

- La température de la chaudière refroidit à un taux supérieur à 5 °F/minutes pendant que le circulateur est en marche.

La fonction de purge thermique est disponible pour les applications à zone unique ainsi qu'à plusieurs zones.

Réglages de la purge thermique

Certains paramètres de purge thermique sont configurables avec l'afficheur à trois chiffres. Voir « Réglages » à la page 5. La purge thermique peut être désactivée en réglant la limite de température de purge thermique sur Arrêt.

Tableau 4. Réglages de la purge thermique.

Nom du paramètre	Valeur minimale	Valeur maximale	Défaut
Chute de la température de la chaudière	Non réglable	Non réglable	10 °F
Limite de température de purge thermique	120 °F (ou Arrêt)	160 °F	140 °F (L7248)
Taux de chute de température de purge thermique	Non réglable	Non réglable	5 °F/minute
Délai de purge thermique	1 minute	10 minutes	2 minutes

Cycle de la pompe

La fonction de cycle de la pompe actionne la pompe du système pendant 15 secondes après une période de cinq jours non réglable sans aucune activité de la pompe. Le réglage par défaut de la fonction de cycle de la pompe est activé (marche) mais peut être désactivé (arrêt) en utilisant l'afficheur à 3 chiffres. Voir « Réglages » à la page 5.

VÉRIFICATION

Mettre le système en marche et observer au moins un cycle complet pour s'assurer que le régulateur fonctionne correctement. Consulter la section DÉPANNAGE pour utiliser des DEL pour vous aider à vérifier le fonctionnement du système.

DÉPANNAGE

Lors de la tentative de diagnostic de la performance du système, la référence de l'affichage DEL peut vous aider à identifier les secteurs spécifiques qui ne fonctionnent pas. Le message Err défilera dans l'affichage DEL suivi d'un chiffre (1-8). Se reporter au Tableau 9 pour obtenir une description de chaque erreur et des actions suggérées et au Tableau 10 pour utiliser le guide de dépannage.

Purge thermique et eau chaude domestique

La fonction de purge thermique est automatiquement désactivée en cas d'appel d'eau chaude domestique de la borne Zr pour garantir que de l'eau chaude est disponible en temps voulu. Consulter « ZR - Demande d'eau chaude domestique » à la page 7.




Fig. 8. Connexions à zone unique L7224U.




Fig. 9. Système à zone de chauffage unique avec circulateurs et réservoir d'eau indirect L7224U. Module de réarmement d'extérieur facultatif.

Tableau 5. L7224/L7248, séquence de fonctionnement du régulateur.

Action	Réponse du système
Le thermostat fait une demande de chaleur.	Le circulateur se met en marche lorsque la température de l'eau est supérieure au réglage limite basse (le cas échéant) ou supérieur à la limite de température de purge thermique (tPL) si la purge thermique est activée. La température de la chaudière est vérifiée. Le brûleur se met en marche lorsque la température de l'eau est inférieure au réglage limite haute moins le différentiel ou égale ou inférieure à la limite de température de purge thermique (tPL) pour les chaudières à démarrage à froid si la limite de température de purge thermique est activée. Si tPL est activée, le brûleur peut également se mettre en marche si la température de la chaudière refroidit à 10 °F ou plus par minute ou si le délai de purge thermique (tPt) a expiré. Si la fonction Temporisation anti-court cycle est activée, le brûleur ne démarre pas avant que la Temporisation anti-court cycle entre les cycles expire une fois la demande en chaleur satisfaite.
La température de la chaudière dépasse la Limite haute.	Le brûleur est éteint. Le brûleur redémarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute moins le différentiel. Si la purge thermique est activée, le brûleur est allumé lorsque la limite de température de purge thermique est atteinte, le délai de purge thermique a expiré ou le taux de refroidissement de la température de la chaudière dépasse 10 °F/minute.
Le thermostat est satisfait.	Le circulateur et le brûleur s'éteignent.
La température de la chaudière chute sous le réglage Limite basse moins le différentiel (le cas échéant).	Le brûleur est allumé, le circulateur est éteint. Le brûleur cesse de fonctionner lorsque la température de l'eau dépasse le réglage Limite basse. Le courant à la borne Zc est coupé.
Situation d'erreur 1-5.	Si une situation d'erreur est détectée, toutes les sorties sont coupées, sauf la sortie ZC. Le brûleur est éteint. Le régulateur continue de fonctionner et redémarre une fois l'erreur corrigée. Durant la séquence de vérification des erreurs, le système s'assure de l'absence de dérive dans le capteur et de corrosion dans les connexions.
Situation d'erreur 6.	La communication EnviraCOM n'est pas disponible.
Situation d'erreur 7.	Le régulateur a réinitialisé les réglages Limite haute, Limite basse et Différentiel à une valeur par défaut et continuera d'utiliser ces réglages pendant le fonctionnement. La performance du système sera dégradée.

Tableau 5. L7224/L7248, séquence de fonctionnement du régulateur.

Action	Réponse du système
Situation d'erreur 8.	Si la situation d'erreur est détectée, toutes les sorties, sauf la sortie ZC, sont coupées. Le brûleur est éteint. Le régulateur continue de fonctionner et redémarre lorsque les trois touches utilisateur sont enfoncées pendant plus de 60 secondes.
Situation d'erreur 9*.	Le système continue de fonctionner sans fonctionnalité de réarmement d'extérieur
Situation d'erreur 10*.	Le système continue de fonctionner en utilisant les paramètres de réarmement d'extérieur activés lors de la programmation. Le code d'erreur s'efface automatiquement.
Situation d'erreur 11*.	Le système continue de fonctionner avec la température de chaudière réglée à Limite haute.

* Situation d'erreur seulement disponible lorsque le module de réarmement d'extérieur est installé.

Tableau 6. L7224, séquence de fonctionnement du régulateur avec zones multiples branchées par l'intermédiaire de la borne ZR.

Action	Réponse du système
La borne de demande de zone (ZR) est branchée à L1 (demande de chaleur par la zone).	La température de la chaudière est vérifiée. Le brûleur se met en marche lorsque la température de l'eau est inférieure au réglage limite haute ou égale ou inférieure à la limite de température de purge thermique (tPL) pour les chaudières à démarrage à froid si la limite de température de purge thermique est activée. Si tPL est activée, le brûleur peut également se mettre en marche si la température de la chaudière refroidit à 10 °F ou plus par minute ou si le délai de purge thermique (tPt) a expiré. La Temporisation anti-cycle court est utilisée, consulter le Tableau 5.
La température de la chaudière dépasse la Limite haute.	Le brûleur est éteint. Le brûleur redémarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute moins le différentiel. Si la purge thermique est activée, le brûleur est allumé lorsque la limite de température de purge thermique est atteinte, le délai de purge thermique a expiré ou le taux de refroidissement de la température de la chaudière dépasse 10 °F/minute.
L'entrée Demande de zone est désactivée (les zones sont satisfaites).	Le brûleur s'éteint.
La température de la chaudière chute sous le réglage Limite basse moins le différentiel (le cas échéant).	Le brûleur s'allume et le régulateur de zone est désactivé. Le brûleur s'éteint et le régulateur de zone se réactive lorsque la température de l'eau dépasse le réglage Limite basse.

Tableau 7. Séquence de fonctionnement du régulateur avec appareil Limite basse externe branché par l'intermédiaire de la borne ZR.

Action	Réponse du système
La borne de demande de zone (ZR) est branchée à L1 (demande de chaleur par la Limite basse externe).	La température de la chaudière est vérifiée. Le brûleur démarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute. Le circulateur s'éteint.
La température de la chaudière dépasse la Limite haute.	Le brûleur est éteint. Le brûleur redémarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute moins le différentiel.
L'entrée Demande de zone est désactivée (la Limite basse externe est satisfaite).	Le brûleur est éteint.

Tableau 8. L7224, séquence de fonctionnement du régulateur eau chaude domestique branchée par l'intermédiaire de la borne ZR.

Action	Réponse du système
La borne Demande de zone (ZR) est branchée à L1 (demande de chaleur pour l'eau chaude domestique).	La température de la chaudière est vérifiée. Le brûleur démarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute.
La température de la chaudière dépasse la Limite haute.	Le brûleur est éteint. Le brûleur redémarre lorsque la température de l'eau chute sous le réglage Limite haute moins le différentiel.
L'entrée Demande de zone est désactivée (la demande en eau chaude domestique est satisfaite).	Le brûleur est éteint.

Tableau 9. Codes d'erreur (DEL).

Code d'erreur Aquastat	Cause/Action	Alarme EnviraCOM
Err1	Défaillance du capteur Aquastat; vérifier le capteur d'eau.	18
Err2	Défaillance ECOM; vérifier le câblage EnviraCOM ^{MC} .	18
Err3	Interférences électriques excessives ou fréquence hors plage. Défaillance du matériel; remplacer le régulateur.	18, 58
Err4	Défaillance B1; vérifier le câblage B1/la tension.	64
Err5	Basse tension; vérifier L1-L2, 110 V c.a.	59
Err6 ^a	Avertissement : Fusible; vérifier les fils ECOM; remplacer le fusible.	92
Err7	Avertissement : EEPROM, HL, LL, Hdf, Ldf; réinitialisation aux valeurs par défaut.	N/A
Err 8 ^b	Défaillance B1 répétée (tension présente à B1 lorsque l'entrée est désactivée); vérifier le câblage/la tension à B1.	25
Err9 ^a	Avertissement : Défaillance du système de réarmement d'extérieur; communication perdue au module de réarmement d'extérieur, Défaillance du module de réarmement d'extérieur, détection de plusieurs capteurs de température extérieure sur le bus, ou défaillance du capteur de température extérieure. Vérifier le câblage EnviraCOM (1,2,3), vérifier le câblage du capteur.	50, 53, 149
Err 10 ^a	Avertissement : Défaillance de la suralimentation; mode de suralimentation actif au moins une fois par cycle pour les 60 derniers cycles consécutifs. Vérifier les réglages de la courbe de compensation extérieure.	150
Err 11 ^a	Défaillance du module d'eau chaude domestique/capteur; communication perdue vers le module d'eau chaude domestique, défaillance du module d'eau chaude domestique ou défaillance du capteur de température. Vérifier le câblage EnviraCOM (1,2,3), vérifier le câblage du capteur.	146, 147, 148

^a Des avertissements sont générés pour indiquer que le système ne fonctionne pas de manière optimale; l'Aquastat continue néanmoins de fonctionner et de maintenir la température de la chaudière. Dans l'éventualité où un module de réarmement d'extérieur serait utilisé, les avertissements peuvent indiquer une situation d'erreur relative au réglage de la courbe de compensation, un fonctionnement non optimal de plusieurs fonctions, une utilisation des réglages par défaut de l'Aquastat ou une non exécution des algorithmes de réarmement d'extérieur. Les avertissements sont effacés une fois le(les) problème(s) résolu(s).

^b Pour effacer le code d'erreur Err 8, appuyer simultanément sur les trois touches utilisateur et les maintenir enfoncées pendant 60 secondes. Le code d'erreur Err 8 s'efface et l'affichage retourne à la normale. Le code d'erreur Err 8 sert à déceler les relais soudés sur l'Aquastat et ne s'affiche habituellement qu'à la fin de la durée de vie du régulateur. Si le code d'erreur Err 8 s'affiche prématurément (avec des régulateurs pratiquement neufs), s'assurer de vérifier la réaction de tension à B1 lorsque le B1 devrait être coupé, puis de vérifier l'appel de courant à la borne b pour vous assurer que le brûleur à mazout ne consomme pas trop de courant. Le code d'erreur Err 8 continuera de s'afficher si la défaillance B1 n'est pas effacée.

Tableau 10. Guide de dépannage.^a

Condition liée au système	Condition liée au diagnostic	Vérifier	Action
La chaudière est froide, la maison est froide.	L'afficheur est ÉTEINT.	Alimentation du système, 120 V c.a.	Mettre le système en marche.
	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ÉTEINT.	24 V c.a. T-T	Absence de 24 V; remplacer le régulateur.
	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ÉTEINT.	Présence de 24 V; débrancher le thermostat, court-circuit au T-T.	La chaudière démarre, vérifier le câblage et le thermostat.
	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ALLUMÉ. Le voyant DEL B1 est ALLUMÉ.	120 V c.a. à B1-B2	<ul style="list-style-type: none"> Dans la négative, remplacer le régulateur. Dans l'affirmative, vérifier le brûleur et le câblage.
La chaudière est chaude, la maison est froide.	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ALLUMÉ. Le voyant DEL C1 est ALLUMÉ.	120 V c.a. à C1-C2	<ul style="list-style-type: none"> 120 V c.a. à C1-C2, vérifier le câblage vers la pompe. Le câblage est en bon état, la pompe fonctionne-t-elle? Dans la négative, remplacer la pompe. Si la pompe fonctionne, s'assurer de l'absence d'air emprisonné ou de vannes de zone fermées.
	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ALLUMÉ. Le voyant DEL C1 est ÉTEINT. Le voyant DEL ZC est ALLUMÉ ^b .	La chaudière se trouve sous la température Limite basse, attendre que la chaudière se trouve au-dessus de la température Limite basse.	—
	L'afficheur est ALLUMÉ. Le voyant DEL TT est ALLUMÉ. Le voyant DEL ZC est ÉTEINT ^c .	Chaudière au-dessus de la Limite basse (LL)? Dans l'affirmative, s'assurer que la tension est de 120 V c.a. entre le ZC et le L2.	<ul style="list-style-type: none"> En l'absence d'une tension de 120 V c.a., remplacer le régulateur. Dans l'affirmative, vérifier les relais de zone, les circulateurs et le câblage.
La chaudière est chaude, sans eau chaude potable.	L'afficheur est ALLUMÉ.	Signal de demande de la chaudière provenant du chauffe-eau (120 V c.a. à ZR-L2 ou 0 V c.a. sur T-T; dépend de l'installation et du réglage « duu »)	<ul style="list-style-type: none"> 24 V c.a. sur T-T (ou 0 V c.a. sur ZR-L2), vérifier le câblage au chauffe-eau Câblage OK, vérifier le chauffe-eau
		« Zr » indique « marche » (ou « tt » indique « marche »)	« Zr » indique « arrêt », mais 120 V c.a. sur ZR-L2 remplacer le régulateur
		Réglage « duu »	<ul style="list-style-type: none"> Régler duu sur Marche si la demande 120 V c.a. du chauffe-eau est connectée à ZR Régler duu sur Arrêt si la demande ouvert/fermé du chauffe-eau est connectée à T-T
		Vérifier le module et le capteur d'eau chaude domestique	Le module d'eau chaude domestique est mal branché et/ou le capteur est mal positionné

^a Se reporter à la Tableau 3. pour l'afficheur et les emplacements des voyants DEL.^b Un voyant DEL ZC ALLUMÉ indique que la borne ZC n'est pas alimentée.^c Un voyant DEL ZC ÉTEINT indique que la borne ZC est ALIMENTÉE.




Fig. 10. L7224U, système multizones avec connexions du circulateur.




Fig. 11. Système multizones L7224U avec modules de réarmement d'extérieur et d'eau chaude domestique (applications à réservoir indirect).

MF32024A




Fig. 12. Système à zone unique L7224U avec circulateur, réservoir d'eau indirect et thermostat EnviraCOM^{MC}.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Section 1. Produit et entreprise

Nom du produit : Composé thermoconducteur

ID de la fiche signalétique du fabricant : DS9021

Synonymes : MS1699

Utilisation du produit : Matériau thermoconducteur utilisé pour améliorer le contact et le transfert de chaleur lors de l'utilisation de capteurs de température.

Fabricant : Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422.

Date de mise en circulation : 8 octobre 1999

Centre de réponse client : 800-328-5111

Autre service téléphonique d'information : 888-809-3787

Cotes de danger selon la NFPA :

santé 0; inflammabilité 1; réactivité 0; protection personnelle B

Section 2. Composition, Information sur les ingrédients

Ingrédients	Numéro de registre	Pourcentage	Limite d'exposition admissible	TVL
N° 2 Graisse complexe lithium (70 %) :				
Huile minérale	64742-65-0	35-50	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Huile minérale	64742-62-7	20-25	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Complexe sébacate/hydrostéarate de lithium	68815-49-6	4-9	—	—
Alcoyldithiophosphate de zinc	68649-42-3	0-2	—	—
Pâte d'aluminium (30 %) :				
Aluminium (Al)	7429-90-5	20-25	15 mg/m ³	10 mg/m ³
Distillats aliphatiques de pétrole	8052-41-3	10-15	2900 mg/m ³	525 mg/m ³
Acide stéarique	57-11-4	1-2	—	—
Distillats de pétrole aromatiques	64742-95-6	1-2	5 mg/m ³	5 mg/m ³

Renseignements supplémentaires : n° de référence 120650 (tube de 0,5 oz); n° de référence 107408 (contenant de 4 oz); n° de référence 197007 (contenant de 5 gallons). Peut également contenir des quantités minimales de composés de lubrification à base de lithium et de molybdène.

Section 3. Identification des dangers

Effets aigus sur la santé :

Peau : Un contact excessif peut causer une irritation cutanée et une dermatite.

Yeux : Un contact direct avec les yeux causera de l'irritation.

Inhalation : Aucun effet indésirable attendu.

Ingestion : L'ingestion de ce produit peut causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

Effets chroniques sur la santé :

Des éruptions cutanées ou dermatites existantes peuvent être exacerbées par un contact répété.

Classifications des risques de l'OSHA : Aucun.

Cancérogénicité : Non considéré comme cancérogène par l'OSHA, le NTP, le CIRC ou l'ACGIH.

Section 4. Premiers soins

Contact oculaire : Rincer à l'eau pendant 15 minutes. Retirer les lentilles cornéennes et continuer de rincer. Obtenir des soins médicaux si de l'irritation se manifeste et persiste.

Contact cutané : Retirer l'excès de produit avec un chiffon ou du papier. Laver soigneusement avec de l'eau et du savon doux. Obtenir des soins médicaux si de l'irritation se manifeste et persiste.

Ingestion : Communiquer *immédiatement* avec un médecin ou un centre antipoison local.

Inhalation : Transporter la personne incommodée à l'air frais et obtenir des soins médicaux si des symptômes se manifestent.

Section 5. Mesures d'extinction des incendies

Point d'inflammabilité des matériaux : > 195 °C (383 °F). Brûlera si exposé à des flammes.

Matériel d'extinction : dioxyde de carbone, poudre ou mousse extinctrice.

Procédures spéciales d'extinction des feux : Aucune.

Dangers d'explosion : Aucun. La poudre d'aluminium peut réagir avec l'eau et libérer de l'hydrogène inflammable. Cette réaction ne devrait pas se produire en raison de la forme de ce produit.

Section 6. Mesures relatives à un rejet accidentel

Nettoyer et jeter tout déchet solide en respectant les lois provinciales et fédérales.

Section 7. Manutention et entreposage

Entreposer dans un endroit sec. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Section 8. Contrôles de l'exposition et protection personnelle

Ventilation : Aucune ventilation spéciale n'est requise lors de l'utilisation de ce produit.

Protection respiratoire : Aucune requise.

Protection oculaire : Aucune requise dans des conditions normales. Par contre, porter des lunettes protectrices contre les agents chimiques ou un écran facial s'il est possible que le produit entre en contact avec les yeux, particulièrement s'il est chauffé.

Protection pour les mains/les vêtements : Aucune requise habituellement. Il est recommandé de porter des gants et des vêtements protecteurs, étant donné qu'il est difficile d'enlever le produit de la peau et des vêtements.

Autre équipement de protection : Aucun requis.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence/odeur : Couleur d'aluminium, matériau semi-solide, odeur agréable.

Solubilité dans l'eau : Négligeable.

Densité : 0,86.

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité : Stable.

Réactivité : Ne peut pas provoquer de polymérisation dangereuse.

Incompatibilités : Puissants agents oxydants et halogènes.

Produits de décomposition dangereux : Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone.

Section 11. Renseignements toxicologiques

Aucune donnée disponible.

Section 12. Information écologique

Renseignements sur le sort des agents chimiques : Les composants d'hydrocarbures se décomposeront dans le sol; ils sont relativement persistants dans l'eau.

Section 13. Considération relative à l'élimination

Éliminer comme déchet solide au sens des règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

Section 14. Renseignements sur le transport

Classement DOT : Non classé dangereux.

Section 15. Information réglementaire

SARA Titre III Avis du fournisseur : inclure dans la section 311/312 des rapports de stock si les quantités dépassent 10 000 livres. Les composants d'aluminium sont assujettis aux exigences de signalement en vertu de la section 313 de la loi *Emergency Planning and Community Right-to-Know Legislation de 1986* (40 CFR 372). Ingrédients énumérés dans l'inventaire des stocks de la TSCA.

Section 16. Autres renseignements

Cette information est fournie sans garantie, expresse ou implicite, sauf d'exactitude au meilleur de notre connaissance.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Ce produit contient du matériel électronique et des logiciels. Personne n'a le droit de modifier le matériel ni les logiciels. Toute modification ou altération pourrait entraîner les problèmes suivants : mauvais fonctionnement du produit ou de l'appareil; fonctionnement non sécuritaire, blessures et dommages matériels. La modification et l'altération annulent également la garantie. Toute responsabilité incombera également au propriétaire, à l'installateur ou au gestionnaire de l'installation.

AVERTISSEMENT PORTANT SUR LES DÉCHETS

Le produit ne devrait pas être jeté aux ordures ménagères. Adressez-vous au centre de collecte ou de récupération autorisé le plus près. L'élimination appropriée de l'équipement en fin de vie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé.



Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502

www.resideo.com 69-1720EFS-15 SA Rev. 07-23



Controlador electrónico Aquastat® L7224U para caldera de aceite o eléctrica

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

APLICACIÓN

El controlador electrónico L7224U Aquastat® habilitado con EnviraCOM™ proporciona detección electrónica de temperatura en un controlador de límites especificados por UL con una sonda detectora. El L7224U controla el circulador, el quemador o el contactor de aceite o eléctrico y la temperatura de la caldera.

El L7224U es apto para el "Reinicio de temperatura exterior", que se habilita cuando está conectado al kits de reinicio exterior W8735Y1000 inalámbrico o al kit W8735S1000 cableado. Esta opción está destinada para todas las aplicaciones, excepto para sistemas de serpentín sin tanque para agua caliente doméstica.

El L7224U reemplaza a los controladores L8124A, L8124C, L7124U, L7148A, L7248A,C, L7224A,C y L8148A y está destinado para aplicaciones residenciales.

El L7224U también cumple con las regulaciones del DOE (Departamento de Energía de Estados Unidos) 2012 para garantizar máxima eficacia sin interferir con las exigencias de agua caliente doméstica.

IMPORTANTE

El uso del reinicio de temperatura exterior en una aplicación de serpentín sin tanque, que requiere una configuración de límite mínimo, puede provocar una disminución en la efectividad y la eficiencia del sistema.

El L7224U muestra el estatus y la información de diagnóstico mediante un visualizador LED combinado con luces LED, como también con termostatos de comunicación habilitados con EnviraCOM y herramientas de diagnóstico, para mejorar el proceso de diagnóstico.

EESPECIFICACIONES

Clasificación eléctrica:

Voltaje: 120 V CA, 60 Hz.

Alimentación eléctrica: máximo de 7 VA a 120 V CA más cargas externas.

Corriente del termostato: 100 mA nominal a 24 V CA.

Relé del quemador:

7,4 A a 120 V CA a plena carga;

aflujo de corriente de 44,4 A, amperaje con rotor bloqueado;

Carga menor de encendido: 360 VA.

Relé del circulador:

7,4 A a 120 V CA a plena carga; aflujo de corriente de 44,4 A, amperaje con rotor bloqueado.

Controlador de zonas (ZC): 7,4 A a 120 V CA a plena carga;

aflujo de corriente de 44,4 A, amperaje con rotor bloqueado.

NOTE: todas las cargas combinadas no pueden exceder los 2000 VA.

Parámetros ambientales:

Temperatura: -30 °F a +150 °F (-34 °C a +66 °C).

Humedad: 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación.

Aprobaciones:

Reconocimiento de los componentes por parte de Underwriters Laboratories Inc.

Reconocimiento de los componentes por parte de Canadian Underwriters Laboratories Inc.

Accesorios (pedir por separado):

- Kit inalámbrico de reinicio exterior W8735Y1000
- Módulo de reinicio inalámbrico exterior W8735ER1000
- Sensor inalámbrico de temperatura exterior C7089R1013 (necesita W8735ER1000)
- Kit de reinicio exterior AquaReset™ W8735S1000 (incluye el módulo de reinicio exterior 50022037-002 y el sensor de temperatura exterior C7089U1006).
- Kit para agua caliente doméstica AquaReset™ W8735S1008 (incluye el módulo para agua caliente doméstica 50022037-005 y el sensor 32003971-003).
- Sensor de temperatura exterior C7089U1006 (utilizado con el 50022037-002).
- Sensor de temperatura 32003971-003 (utilizado con el 50022037-005).
- Sensor (consulte la Tabla 2).
- Abrazadera del cilindro para sensor 121371AA.
- Compuesto conductivo de calor 120650.

Tabla 1. Cilindros para el controlador L7224U

Número de pieza	Tamaño de la espita en pulgadas (mm)	Inserción en pulgadas (mm)	Aislamiento en pulgadas (mm)
123869A	1/2 (12,7) NPT	3 (76,2)	1-1/2 (38,1)
123870A	3/4 (19,05) NPT	3 (76,2)	1-1/2 (38,1)

Tabla 2. Sensores para el controlador L7224

Número de pieza	Longitud en pulgadas (mm)	Aplicación
50001464-001	12 (304,8)	Controles con montaje en cilindro
50001464-003	24 (609,6)	Controles con montaje a ras
50001464-004	36 (914,4)	
50001464-005	48 (1219,2)	




Fig. 1. Dimensiones del montaje del L7224U en pulgadas (mm).

INSTALACIÓN

Cuando instale este producto...

1. Lea detenidamente estas instrucciones. De no seguirlas, se podría dañar el producto o provocar una situación peligrosa.
2. Verifique los valores nominales en el producto y en las instrucciones, para asegurarse de que el producto sea adecuado para la aplicación.
3. El instalador debe ser un técnico de servicio capacitado y experimentado.
4. Después de terminar la instalación, verifique el funcionamiento del producto tal como se indica en estas instrucciones.
5. Ajuste el límite máximo, el límite mínimo y el diferencial según las configuraciones recomendadas por el fabricante del equipo original (OEM) de la caldera.

6. Registre la configuración máxima del límite máximo del controlador reemplazado en el cuadro de texto incluido en la etiqueta del inserto de la cubierta.
7. Registre la configuración del límite máximo al momento de la instalación en el cuadro de texto incluido en la etiqueta del inserto de la cubierta.



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. Puede causar lesiones graves, muerte o daño a la propiedad.

Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación para evitar descargas eléctricas o daños al equipo.

Montaje

El L7224U puede instalarse con un montaje en cilindro, en posición horizontal o vertical, o con un montaje a ras en un área remota con respecto al cilindro.

IMPORTANTE

El cilindro de inmersión debe encajar en el elemento sensor y el sensor debe quedar apoyado contra la parte inferior del cilindro.

Instalación nueva

Pida los ensambles de cilindros por separado; consulte la Tabla 1 y el formulario N.º 68-0040, Cilindros de inmersión y conectores de compresión para controladores de temperatura. Las calderas generalmente tienen perforaciones para que el cilindro pueda montarse en posición horizontal, de modo que el agua de la caldera que se encuentra a temperatura promedio pueda circular libremente en el cilindro. Consulte la Fig. 1. para ver las dimensiones del montaje.

1. Desconecte la energía eléctrica y vacíe la caldera, si corresponde.
2. Si no cuenta con una perforación, prepare una perforación con rosca de tamaño adecuado cerca de la parte superior de la caldera.
3. Cubra moderadamente las roscas del cilindro con lubricante para tuberías.

NOTA: no intente ajustar utilizando la cubierta como manija.

4. Coloque el cilindro en la perforación de la caldera y ajústelo por completo.
5. Vuelva a llenar la caldera y verifique que no haya ninguna filtración de agua.
6. Identifique si la instalación requiere de un montaje horizontal o vertical.
7. Quite la tapa prepunzonada del cilindro, ya sea para montaje horizontal o vertical, haciendo palanca en la tapa prepunzonada con cuidado desde la parte posterior de la cubierta con un destornillador de hoja plana. Consulte la Fig. 2.




Fig. 2. Remoción de la tapa prepunzonada para el montaje horizontal o vertical.

8. Afloje, pero no quite, el tornillo de la abrazadera del cilindro.
9. Encaje la cubierta en el cilindro de manera que la abrazadera de la cubierta se deslice sobre la brida del cilindro.
10. Ajuste bien el tornillo de la abrazadera.
11. Introduzca el elemento sensor en el cilindro hasta que toque fondo. (Si es necesario, doble un poco el cable que se encuentra dentro de la cubierta para mantener el sensor contra la parte inferior del cilindro).
12. CONECTE la energía eléctrica.
13. Ajuste el límite máximo, el límite mínimo y los diferenciales según las configuraciones recomendadas por el OEM de la caldera. (Vea la sección FUNCIONAMIENTO; también consulte los pasos 6 y 7 de la sección INSTALACIÓN).

IMPORTANTE

Si utiliza un cilindro que encaje correctamente en el sensor, obtendrá una mejor respuesta térmica. Introduzca el sensor hasta que quede apoyado contra la parte inferior del cilindro. Utilice un cilindro de longitud adecuada y doble el cable, si es necesario, para mantener el bulbo contra la parte inferior del cilindro.

Si el cilindro no encaja bien en el sensor, utilice el compuesto conductivo de calor tal como se indica a continuación: pliegue la bolsa de plástico del compuesto longitudinalmente y gírela suavemente. Luego, corte el extremo de la bolsa y utilice el extremo abierto de la bolsa para colocarla a lo largo de todo el cilindro. Retire lentamente la bolsa mientras la aprieta con firmeza para distribuir el compuesto de manera uniforme en el cilindro. Doble el cable, si es necesario, para mantener el sensor contra la parte inferior del cilindro y para mantener el extremo externo del sensor en contacto firme con la parte lateral del cilindro. Consulte la Fig. 3. Limpie el exceso de compuesto del extremo externo del cilindro.




Fig. 3. Posición del sensor en el cilindro de inmersión.

Reemplazo del Aquastat montado a ras

Desconecte la energía eléctrica y retire el controlador viejo. Consulte el inserto de la cubierta del controlador viejo para identificar y marcar cada conductor externo a medida que se desconecten. Si el cilindro viejo no es compatible con la nueva instalación, retírelo y reemplácelo por un cilindro nuevo compatible. Si el cilindro viejo es compatible, utilícelo. Consulte las Fig. 1 y 4 para ver la ubicación de la lengüeta de montaje.




Fig. 4. Ubicación de los LED y las lengüetas para el montaje a ras del L7224U.

Reemplazo del Aquastat montado en cilindro

Desconecte la energía eléctrica y retire el controlador viejo. Consulte el inserto de la cubierta del controlador viejo para identificar y marcar cada conductor externo a medida que se desconecten. Si el cilindro viejo no es compatible con la nueva instalación, retírelo y proceda con las instrucciones para la instalación nueva. Si el cilindro viejo es compatible, utilícelo.

1. Afloje, pero no quite, el tornillo de la abrazadera del cilindro que se encuentra en la parte lateral de la cubierta del controlador.
2. Coloque la abrazadera del cilindro de inmersión perfectamente sobre la brida del adaptador y ajuste el tornillo de la abrazadera.
3. Introduzca el sensor en el cilindro, tal como se muestra en la Fig. 5. (Si lo desea, distribuya el compuesto conductor de calor en el tubo antes de insertar el sensor, tal como se indica en Instalación nueva).
4. Asegúrese de que el sensor esté completamente asentado en la parte inferior del cilindro (Fig. 5). Si es necesario, utilice un lápiz pequeño para medir la profundidad del sensor en el cilindro.




Fig. 5. Instalación del sensor de reemplazo.

Instalación del sensor de reemplazo

Desconecte toda la energía eléctrica y, con cuidado, desconecte el sensor del circuito halando suavemente del conector.

1. Hale suavemente el sensor desde el cilindro térmico y a través del circuito impreso halándolo por los cables conductores.
2. Con cuidado, alinee el sensor de reemplazo con el orificio del circuito impreso y guíelo a través de la cubierta Aquastat y dentro del cilindro. Consulte la Fig. 5.
3. Asegúrese de que el sensor esté completamente asentado en la parte inferior del cilindro (consulte la Fig. 5). Si es necesario, utilice un lápiz pequeño para medir la profundidad del sensor en el cilindro.
4. Para conectar el sensor al circuito impreso, presione el conector de la unidad del sensor sobre el conector de acoplamiento del circuito impreso (consulte la Fig. 6).
5. Para sensores remotos (Aquastat montado a ras), asegúrese de utilizar la abrazadera 121371AA para mantener el sensor firme en su lugar. Consulte la sección Accesorios.




Fig. 6. Cableado del módulo de reinicio exterior y del módulo para agua caliente doméstica.

Fusible

El fusible de 1 Amp ubicado cerca del transformador está destinado a proteger el circuito EnviraCOM del cableado incorrecto. El Aquastat continuará funcionando aunque el fusible se dispare o se retire pero no será posible la comunicación de EnviraCOM en el bus y aparecerá Err 6 en la pantalla. Consulte la Table 9.

CABLEADO

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica. Puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar las conexiones de cableado para evitar descargas eléctricas o daños al equipo.

1. Se deben seguir el National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, edición más reciente, y todos los códigos locales, estatales o nacionales adicionales.
2. En Canadá, se deben seguir el Código Eléctrico Canadiense, CSA C22.1, parte 1, y todos los códigos locales.
3. Todo el cableado debe ser Clase 1 del National Electric Code.
4. Se deben proporcionar conexiones eléctricas a tierra en los hervidores tal como lo exigen los códigos.
5. En caso de que sea necesario reemplazar los cables originales proporcionados con el hervidor, se debe hacer con cables de acuerdo con lo determinado por las especificaciones del fabricante del hervidor.
6. No enrolle el cable de baja tensión con los cables de voltaje de línea.
7. Los cables de baja tensión se pueden enrollar juntos.

No se requiere un límite máximo electromecánico por separado en un sistema que utilice este controlador a fin de cumplir con los requisitos de Underwriters Laboratories Inc. para ensambles de calderas a aceite, UL 726.

Para el L7224U, el límite máximo, el diferencial del límite máximo, el límite mínimo, el diferencial del límite mínimo y el tiempo del ciclo anticorto pueden ajustarse a las configuraciones recomendadas por el OEM de la caldera.

El rango general del límite máximo es de 130 °F a 240 °F (54 a 116 °C). Algunos dispositivos exclusivos pueden tener diferentes rangos. Algunos modelos tienen rangos limitados para el punto de referencia del límite máximo; estos rangos limitados están indicados en la etiqueta del dispositivo.

El rango del límite mínimo es de 110 °F a 220 °F (43 °C a 104 °C). Algunos dispositivos exclusivos pueden tener diferentes rangos. El rango de tiempo del ciclo anticorto es de APAGADO (OFF) a cinco minutos.

Si se instala un módulo de reinicio exterior, la curva de reinicio puede configurarse ingresando la temperatura exterior mínima, la temperatura mínima (agua o caldera) y la temperatura exterior máxima en la pantalla de tres dígitos. El rango de la temperatura exterior mínima es de -40 °F a 40 °F (-40 °C a 4,4 °C) y tiene una configuración predeterminada de 0 °F (-18 °C). El rango de la temperatura exterior máxima es de 30 °F a 70 °F (-1 °C a 21 °C) y tiene una configuración predeterminada de 40 °F (4,4 °C). El rango de la temperatura mínima (agua o caldera) es de 80 °F a 180 °F (27 °C a 82 °C) y tiene una configuración predeterminada de 130 °F (54 °C). Consulte las instrucciones para la instalación del "Módulo de reinicio exterior" (formulario número 69-2335) para obtener más información acerca de la configuración de la curva de reinicio de la caldera y de todos los parámetros relacionados.

El L7224U está diseñado para utilizarse con termostatos electromecánicos y electrónicos de 24 V CA o con termostatos habilitados con EnviraCOM™, y tienen terminales tipo tornillo para una fácil conexión en campo.

Para reemplazar un controlador L8148A,C, L7148A o L7248A,C, se deberá desactivar la función de límite mínimo; consulte Ajuste de las configuraciones para obtener instrucciones.

Ajuste de las configuraciones

Para evitar cambios no autorizados de las configuraciones del Aquastat, es necesario realizar un procedimiento para ingresar al modo ADJUSTMENT (ajuste). Para ingresar al modo ADJUSTMENT (ajuste), presione simultáneamente los botones UP (arriba),

IMPORTANTE

Las terminales en estos Controladores Aquastat están autorizadas para su uso únicamente con cables de cobre.

Conexiones de voltaje de línea

Use cables de 14 AWG o más.

Conexiones de baja tensión (T, T y EnviraCOM™ 1, 2, 3)

1. Use cables de 18 a 22 AWG.
2. Hasta 300 pies.
3. Carga actual menor a 100 mA.

FUNCIONAMIENTO

General

El controlador electrónico para aceite Aquastat L7224U es un dispositivo primario de seguridad con límite nominal diseñado para ser utilizado con calderas a aceite con quemadores y circuladores de voltaje de línea. Muchas calderas no incluyen los compartimientos para el cableado o el controlador como parte del diseño, pero tienen un cilindro de inmersión reemplazable e integral que funciona como accesorio de montaje para los controladores Aquastat. El cableado hacia otros controladores se realiza mediante un conducto de metal flexible.

Para las calderas que incluyen un controlador montado de forma remota (a ras), el cableado puede completarse con un conducto o colocar detrás de la lámina de metal de la caldera.

DOWN (abajo) e I (consulte la Fig. 8) durante tres segundos. Presione el botón I hasta que se muestre la función que necesita ajustar:

Display	Definition
HL_	límite máximo.
Hdf	diferencial del límite máximo.
LL_	límite mínimo.
Ldf	diferencial del límite mínimo.
duu	entrada de petición de zona (ZR) configurada como petición de agua caliente doméstica (DHW) (ON [encendido]/OFF [apagado]).
ASC	interrupción del ciclo anticorto (segundos); "OFF" (apagado) está desactivado.
otL	parámetro de temperatura exterior baja (mínima) para la curva de reinicio exterior (F o C)*.
otH	parámetro de temperatura exterior alta (máxima) para la curva de reinicio exterior (F o C)*.
btL	parámetro de temperatura baja (mínima) de la caldera para la curva de reinicio exterior*.
bP	período de refuerzo (minutos). "OFF" (apagado) se muestra si el refuerzo está inactivo*.
bS	fase de refuerzo (F o C) que se muestran únicamente si el refuerzo está activo (bP=ON [encendido])*.
UUS	temperatura de apagado en climas cálidos (F o C)*.
tPL**	Temperatura límite de purga térmica (°F o °C), "OFF" (apagado) si está deshabilitado
tPt**	Retardo de tiempo para purga térmica (minutos), mostrado solo si tPL está habilitado
PC	Ciclo de encendido/apagado (ON/OFF) de la bomba
F-C	unidades de temperatura (F o C).

* Configuraciones disponibles para el ajuste en la pantalla de tres dígitos únicamente si se instala el módulo de reinicio exterior W8735Y1000 o W8735S1000.

**Configuraciones disponibles para ajuste solo cuando el kit de reinicio de exteriores W8735Y1000 o W8735S1000 NO está instalado.

Luego, presione los botones UP (arriba) o DOWN (abajo) para mover el punto de referencia hasta el valor deseado. Después de 60 segundos sin presionar botones, el controlador regresará automáticamente al modo RUN (ejecutar).

Para utilizar el L7224U en una aplicación de calderas de arranque en frío, desactive la función de límite mínimo presionando simultáneamente el botón de flecha UP (arriba), el botón de flecha DOWN (abajo) y el botón I durante tres segundos. Luego, presione el botón I hasta observar LL_. A continuación, presione el botón de flecha hacia abajo hasta ver OFF (apagado).

Pantalla

En el modo RUN (ejecutar), el Aquastat mostrará "bt" (temperatura de la caldera) seguido por la temperatura (es decir, 220), seguido por °F o °C.

Para ver las configuraciones de la caldera, presione la tecla I para ver el parámetro que le interesa. Por ejemplo, presione I y aparecerá HL (límite máximo), seguido por un número de tres dígitos, es decir, 220, seguido por °F o °C. Si presiona nuevamente el botón I, aparecerá LL (límite mínimo) seguido por un número de tres dígitos y el correspondiente denominador de grados. Consulte la Table 3 para obtener una explicación de la lectura de la pantalla.

Después de, aproximadamente, 60 segundos sin presionar ninguna tecla, la pantalla entrará en el modo de pantalla tenue. Para regresar al modo de pantalla luminosa, simplemente presione y suelte cualquier tecla.

Tabla 3. Definiciones de la lectura de la pantalla.

Texto	Descripción	La pantalla muestra
<i>Err</i>	Código de error (si hubiera uno)	Err
<i>bT</i>	Temperatura de la caldera	bt
<i>HL</i>	Límite máximo ¹	HL
<i>HdF</i>	Diferencial del límite máximo	HdF
<i>LL</i>	Límite mínimo (únicamente en el L7224)	LL
<i>LdF</i>	Diferencial del límite mínimo (únicamente en el L7224)	LdF
<i>tt</i>	Estado del termostato local	tt
<i>ttE</i>	Estado del termostato EnviraCOM	ttE
<i>brn</i>	Salida B1 (quemador) (ON [encendido] u OFF [apagado])	brn
<i>Cir</i>	Salida C1 (circulador) (ON [encendido] u OFF [apagado])	Cir
<i>ZC</i>	Salida ZC (control de zonas) (ON [encendido] u OFF [apagado])	2C
<i>Zr</i>	Orden de CALEFACCIÓN de ZR (petición de zona) (ON [encendido] u OFF [apagado])	2r
<i>duu</i>	Petición de zona (ZR) configurada como petición de agua caliente doméstica (únicamente en los modelos L7224, L7248L)	dvv
<i>ASC</i>	Interrupción del ciclo anticorto	ASC
<i>bSP</i>	Punto de referencia de la caldera ²	bSP
<i>dhc</i>	Módulo para agua caliente domésticaconectado ³ (YES [sí] o NO [no])	dhc
<i>ot</i>	Temperatura exterior ²	ot
<i>otL</i>	Temperatura exterior baja ²	otL
<i>otH</i>	Temperatura exterior alta ²	otH
<i>btL</i>	Temperatura baja de la caldera ²	btL
<i>bP</i>	Periodo de refuerzo ²	bP
<i>bS</i>	Fase de refuerzo ²	bS
<i>UUS</i>	Temperatura de apagado en climas cálidos ²	UUS

Funcionamiento

El L7224U puede encontrarse en cualquiera de los cuatro estados de funcionamiento: normal, límite máximo, límite mínimo y error. El controlador va y viene entre el estado de límite máximo y el estado normal y de límite mínimo, como parte del funcionamiento normal. Los estados de funcionamiento son:

1. Normal: la temperatura de la caldera descendió por debajo de la configuración de límite máximo (menos el diferencial) y no superó la configuración de límite máximo; o bien, la temperatura de la caldera superó la configuración de límite mínimo y no descendió por debajo de la configuración de límite mínimo (menos el diferencial).
2. Límite máximo: la temperatura de la caldera superó la configuración de límite máximo y no descendió por debajo de la configuración de límite máximo (menos el diferencial).
3. Límite mínimo: la temperatura de la caldera descendió por debajo de la configuración de límite mínimo (menos el diferencial del límite mínimo) y no superó la configuración de límite mínimo.
4. Error: el controlador detectó una condición de error (por ejemplo, un sensor abierto) y cerró la salida del quemador. La salida del control de zonas (ZC) se activa. El controlador continúa monitoreando el sistema y automáticamente se reinicia si la condición de error desaparece. Consulte la Tabla 6-8.

La secuencia de funcionamiento para el L7224U se muestra en la Tabla 5.

Controlador de límite máximo

El límite máximo enciende y apaga el quemador cuando la temperatura del agua alcanza el punto de referencia. El límite máximo se reinicia automáticamente después de que la temperatura del agua desciende por debajo del punto de referencia y por el diferencial ajustable.


Controlador de límite mínimo y circulador

Al elevarse la temperatura, el circuito del quemador se desconecta y el circuito del circulador se conecta (suponiendo que no exista una orden de calefacción) en el punto de referencia del límite mínimo. Al registrarse un descenso de temperatura de 10 °F (6 °C) por debajo del punto de referencia del límite mínimo (con el diferencial ajustable en la configuración mínima de 10 °F [6 °C]), el circuito del quemador se conecta y el circuito del circulador se desconecta. Consulte la Fig. 7.

¹ La pantalla muestra la configuración local; no la configuración modificada mediante un control externo envira.com.

² Las configuraciones son visibles únicamente si el módulo de reinicio exterior y el sensor de temperatura exterior están instalados y funcionan correctamente.

³ Las configuraciones son visibles únicamente si el módulo para agua caliente doméstica y el sensor están instalados y funcionan correctamente.



⚠ CUANDO EL AGUA ALCANZA LA CONFIGURACIÓN DE LÍMITE MÍNIMO, EL QUEMADOR SE APAGA O LA BOMBA DEL CIRCULADOR SE ENCIENDE (CUANDO SE EMITE UNA ORDEN DE CALEFACCIÓN).

MS23365

Fig. 7. Puntos de referencia y diferenciales.

NOTA: no podrá configurar el límite mínimo por encima del límite máximo ni por debajo del diferencial del límite máximo, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento del circulador y del control de zonas.

Función de ciclo anticorto

La función de ciclo anticorto permite la selección en campo de un tiempo de retardo mínimo entre los ciclos del quemador. Si se emite una orden de calefacción al finalizar el ciclo de calefacción anterior y antes de que se acabe el tiempo de retardo del ciclo anticorto, el circulador podrá comenzar a funcionar, pero el quemador no se encenderá hasta que haya transcurrido el tiempo.

NOTA: la función de ciclo anticorto se interrumpirá si se emite una orden de agua caliente doméstica. Las órdenes de agua caliente doméstica se brindan de inmediato, sin retardos.

NOTA: cuando el Aquastat está conectado al control primario de aceite o al termostato mediante el bus EnviraCOM, el tiempo del ciclo anticorto no se aplica para reciclar situaciones tales como la pérdida de la llama o del flujo de aire. Solo se aplica cuando no hay una orden.

ZR: petición de agua caliente doméstica (DHW)

El terminal ZR del L7224U puede estar configurado para brindar una petición de calefacción mediante un calentador indirecto de agua. Este parámetro se configura a través de la pantalla de tres dígitos (consulte la sección Ajuste de las configuraciones en este documento). Una petición de calefacción a través del terminal ZC tendrá prioridad sobre todas las demás funciones, tales como la función de ciclo anticorto o aquellas funciones habilitadas mediante el módulo de reinicio exterior (consulte el formulario 69-2235 para obtener más información).

Funcionamiento de la purga térmica

La intención de la purga térmica es garantizar que el calor residual utilizable en la caldera circule hasta que se agote lo suficiente en el sistema antes de que se encienda el quemador. A tal fin, en una demanda de calefacción, el quemador no se encenderá mientras el circulador funcione hasta que la temperatura de la caldera baje a la temperatura de purga térmica o se supere el retardo de la purga térmica. Estos dos parámetros son ajustables. Cuando la temperatura de la caldera alcance la temperatura de purga térmica, el quemador se enciende. La purga térmica solo se aplica cuando el límite mínimo se configura en OFF (apagado) y no interfiere con una demanda de calefacción de agua caliente doméstica o las calderas equipadas con los accesorios Resideo de reinicio para exteriores. Para aplicaciones donde deba configurarse un límite mínimo, la purga térmica no es pertinente.

Además de la temperatura de purga térmica y los parámetros de retardo de la purga térmica, otras dos condiciones evitan que el Aquastat haga la purga térmica para mantener el confort en el espacio:

- La temperatura de la caldera ha bajado 10 °F desde el comienzo de la purga térmica.
- La temperatura se está enfriando a un índice mayor de 5 °F/minuto mientras el circulador está funcionando.

La función de purga térmica se aplica a una sola zona así como a las aplicaciones de zonas múltiples.

Configuraciones de purga térmica

Algunos parámetros de purga térmica son configurables mediante la pantalla de tres dígitos. Consulte "Ajuste de las configuraciones" en la página 5. La purga térmica puede deshabilitarse configurando el límite de temperatura de la purga térmica en "OFF" (apagado).

Tabla 4. Configuraciones de purga térmica.

Nombre del parámetro	Valor mínimo	Valor máximo	Valor predeterminado
Caída de la temperatura de la caldera	No ajustable	No ajustable	10 °F
Límite de temperatura de la purga térmica	120 °F (o OFF [apagado])	160 °F	140 °F (L7248)
Índice de descenso de temperatura de la purga térmica	No ajustable	No ajustable	5 °F/minuto
Retardo de la purga térmica	1 minuto	10 minutos	2 minutos

Purga térmica y agua caliente doméstica

La función de purga térmica se deshabilita automáticamente cuando se presenta una demanda de

agua caliente doméstica desde el terminal Zr para garantizar que el agua caliente esté disponible de manera oportuna. Consulte "ZR: petición de agua caliente doméstica (DHW)" en la página 8.

Ciclos de encendido/apagado de la bomba

La función de encendido/apagado de la bomba ejercita la bomba del sistema durante 15 segundos después de un período no ajustable de cinco días en los cuales no hubo actividad en la caldera. La configuración predefinida de la función de encendido/apagado (ON) de la bomba se habilita pero puede deshabilitarse (OFF) utilizando la pantalla de tres dígitos. Consulte "Ajuste de las configuraciones" en la página 5.

VERIFICACIÓN

Haga funcionar el sistema y observe, al menos, un ciclo completo para asegurarse de que el controlador esté funcionando bien. Consulte la sección LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS para utilizar el LED que le ayudará a identificar el funcionamiento del sistema.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando intente diagnosticar el funcionamiento del sistema, consulte el visualizador LED que le ayudará a identificar las áreas específicas que no están funcionando correctamente. El visualizador LED mostrará Err, seguido de un dígito (1-8). Consulte la Tabla 9 para obtener una descripción de cada error y las acciones sugeridas, y la Tabla 10 para obtener una guía de localización y solución de problemas.




Fig. 8. Conexiones de una sola zona para el L7224U.




Fig. 9. L7224U de una sola zona de calor con tanque de agua indirecto y circuladores. Módulo de inicio exterior opcional.

Tabla 5. Secuencia de funcionamiento de los controladores L7224/L7248.

Acción	Respuesta del sistema
Órdenes de calefacción del termostato.	El circulador arranca cuando la temperatura del agua es superior a la configuración del límite inferior (si fuese pertinente) o superior al límite de temperatura de purga térmica (tPL) si la función de purga térmica está habilitada. Se verifica la temperatura de la caldera. El quemador se enciende cuando la temperatura del agua es inferior a la configuración del límite máximo menos el diferencial o está en el límite de la temperatura de purga térmica (tPL) o por debajo de él en calderas de arranque en frío si el límite de temperatura de purga térmica está habilitado. Si el tPL está habilitado, el quemador puede también encenderse si la temperatura de la caldera está descendiendo a razón de 10 °F o más por minuto o si el retardo de purga térmica (tPT) terminó. Si se habilita el tiempo de ciclo anticorto, el quemador no se encenderá hasta que transcurra el tiempo del ciclo anticorto configurado entre los ciclos, luego de que se haya cumplido el orden de calefacción anterior.
La temperatura de la caldera supera el límite máximo.	El quemador se apaga. El quemador se enciende nuevamente cuando la temperatura del agua desciende por debajo de la configuración de límite máximo menos el diferencial. Si la purga térmica está habilitada, el quemador se enciende bien cuando se alcance el límite de temperatura de la purga térmica, el retardo de la purga térmica haya terminado o el índice de enfriamiento de la temperatura de la caldera exceda de 10 °F/minuto.
El termostato está a gusto.	El circulador y el quemador se apagan.
La temperatura de la caldera desciende por debajo de la configuración de límite mínimo menos el diferencial (si corresponde).	El quemador se enciende y el circulador se apaga. El quemador se detiene cuando la temperatura del agua supera la configuración de límite mínimo. Se interrumpe la alimentación a Zc.
Condiciones de error 1-5.	Si se detecta una condición de error, todas las salidas, excepto el ZC, se cierran. El quemador está apagado. El controlador continúa funcionando y se enciende nuevamente cuando el error se soluciona. Durante la secuencia de verificación del error, el sistema controla si hay variaciones en el sensor o corrosión en las conexiones.
Condición de error 6.	La comunicación EnviraCOM no está disponible.

Tabla 5. Secuencia de funcionamiento de los controladores L7224/L7248.

Acción	Respuesta del sistema
Condición de error 7.	El controlador reinició la configuración de límite máximo, límite mínimo y diferencial en una configuración predeterminada y continuará funcionando con esas configuraciones. El rendimiento del sistema disminuirá.
Condición de error 8.	Si se detecta la condición de error, todas las salidas, excepto el ZC, se cierran. El quemador está apagado. El controlador continúa funcionando y se encenderá nuevamente cuando las tres teclas del usuario se presionen simultáneamente durante más de 60 segundos.
Condición de error 9*.	El sistema continúa funcionando sin la función de reinicio exterior.
Condición de error 10*.	El sistema continúa funcionando con los parámetros de reinicio exterior habilitados en la programación. El error desaparece automáticamente.
Condición de error 11*.	El sistema continúa funcionando con la temperatura de la caldera configurada en el límite máximo.

* La condición de error está disponible únicamente si se instala el módulo de reinicio exterior.

Tabla 6. Secuencia de funcionamiento del controlador L7224 con múltiples zonas conectadas mediante el terminal ZR.

Acción	Respuesta del sistema
El terminal de petición de zona (ZR) está conectado a L1 (la zona emite una orden de calefacción).	Se verifica la temperatura de la caldera. El quemador se enciende cuando la temperatura del agua es inferior a la configuración del límite máximo o está en el límite de la temperatura de purga térmica o por debajo de él (tPL) en calderas de arranque en frío si el límite de temperatura de purga térmica está habilitado. Si el tPL está habilitado, el quemador puede también encenderse si la temperatura de la caldera está descendiendo a razón de 10 °F o más por minuto o si el retardo de purga térmica (tPt) terminó. Se aplica el tiempo del ciclo anticorto, consulte la Tabla 5.
La temperatura de la caldera supera el límite máximo.	El quemador se apaga. El quemador se enciende nuevamente cuando la temperatura del agua desciende por debajo de la configuración de límite máximo menos el diferencial. Si la purga térmica está habilitada, el quemador se enciende bien cuando se alcance el límite de temperatura de la purga térmica, el retardo de la purga térmica ha terminado o el índice de enfriamiento de la temperatura de la caldera excede de 10 °F/minuto.
La entrada de petición de zona se desactiva (las zonas están a gusto).	El quemador se apaga.
La temperatura de la caldera desciende por debajo de la configuración de límite mínimo menos el diferencial (si corresponde).	El quemador se enciende y el control de zonas se desactiva. El quemador se apaga y el control de zonas se vuelve a activar cuando la temperatura del agua supera la configuración de límite mínimo.

Tabla 7. Secuencia de funcionamiento del controlador con dispositivo de límite mínimo exterior conectado mediante el terminal ZR.

Acción	Respuesta del sistema
El terminal de petición de zona (ZR) está conectado a L1 (el límite mínimo exterior emite una orden de calefacción).	Se verifica la temperatura de la caldera. El quemador se enciende cuando la temperatura del agua es inferior a la configuración de límite máximo. El circulador se apaga.
La temperatura de la caldera supera el límite máximo.	El quemador se apaga. El quemador se enciende nuevamente cuando la temperatura del agua desciende por debajo de la configuración de límite máximo menos el diferencial.
La entrada de petición de zona se desactiva (el límite mínimo exterior está a gusto).	El quemador se apaga.

Tabla 8. Secuencia de funcionamiento del controlador L7224 con agua caliente doméstica conectada mediante el terminal ZR.

Acción	Respuesta del sistema
El terminal de petición de zona (ZR) está conectado a L1 (el agua caliente doméstica emite una orden de calefacción).	Se verifica la temperatura de la caldera. El quemador se enciende cuando la temperatura del agua es inferior a la configuración de límite máximo.
La temperatura de la caldera supera el límite máximo.	El quemador se apaga. El quemador se enciende nuevamente cuando la temperatura del agua desciende por debajo de la configuración de límite máximo menos el diferencial.
La entrada de petición de zona se desactiva (el agua caliente doméstica está a gusto).	El quemador se apaga.

Tabla 9. Códigos de error LED.

Código de error del Aquastat	Causa/acción	Alarma EnviraCOM
Err1	El sensor Aquastat falló; verifique el sensor de agua.	18
Err2	ECOM falló; verifique el cableado del EnviraCOM™.	18
Err3	Hay demasiado ruido eléctrico o la frecuencia está fuera de alcance. El equipo falló; reemplace el controlador.	18, 58
Err4	B1 falló; verifique el voltaje/cableado de B1.	64
Err5	Línea baja; verifique L1-L2, 110 V CA.	59
Err6 ^a	Advertencia: fusible; verifique los cables del ECOM, reemplace el fusible.	92
Err7	Advertencia: EEPROM, HL, LL, Hdf, Ldf; reinicie con los valores predeterminados.	N/D
Err 8 ^b	B1 falló nuevamente (hay voltaje en B1 cuando la salida está apagada); verifique el voltaje/cableado de B1.	25
Err9 ^a	Advertencia: falla en el sistema de reinicio exterior; se perdió la comunicación con el módulo de reinicio exterior, falla en el módulo de reinicio exterior, se detectaron múltiples sensores de temperatura exterior en el bus, o bien, hay una falla en el sensor de temperatura exterior. Verifique el cableado del EnviraCOM (1, 2, 3), verifique el cableado del sensor.	50, 53, 149
Err 10 ^a	Advertencia: falla del refuerzo; el modo de refuerzo estuvo activo, al menos, una vez por ciclo durante los últimos 60 ciclos consecutivos. Verifique las configuraciones de la curva de reinicio exterior.	150
Err 11 ^a	Falla en el sensor/módulo para DHW; se perdió la comunicación con el módulo para DHW, falla en el módulo para DHW o falla en el sensor de temperatura. Verifique el cableado del EnviraCOM (1, 2, 3), verifique el cableado del sensor.	146, 147, 148

^a Se emitirán advertencias para informar que el sistema no está funcionando de forma óptima, pero el Aquastat continúa funcionando y mantiene la temperatura de la caldera. Si se utiliza un módulo de reinicio exterior, las advertencias pueden indicar un error en la configuración de la curva de reinicio; una o más funciones no están funcionando de forma óptima y el Aquastat regresa a las configuraciones predeterminadas o deja de hacer funcionar los algoritmos de reinicio exterior. Las advertencias desaparecen cuando se resuelven el o los problemas.

^b Para borrar la condición Err 8, presione y mantenga presionadas simultáneamente las tres teclas del usuario durante 60 segundos. La condición Err 8 desaparece y la pantalla vuelve a su funcionamiento normal. La condición Err 8 está diseñada para detectar relés soldados en el Aquastat; esto únicamente ocurre, en condiciones normales, cerca del final de la vida útil del control. Si la condición Err 8 ocurre a comienzos de la vida útil de los controles, asegúrese de controlar la retroalimentación de voltaje a B1, cuando B1 debería estar apagado, y verifique el consumo de corriente en el terminal b para asegurarse de que el quemador no esté consumiendo corriente excesiva. La condición Err 8 continuará repitiéndose si no se borra la falla de B1.

Tabla 10. Guía de localización y solución de problemas.^a

Condición del sistema	Condición de diagnóstico	Verificación	Acción
La caldera está fría, la casa está fría.	La pantalla está APAGADA.	Energía del sistema: 120 V CA.	Conecte la energía del sistema.
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está APAGADO.	T-T de 24 V CA.	No hay 24 V; reemplace el controlador.
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está APAGADO.	24 V presentes; desconecte el termostato, T-T corto.	La caldera se enciende, verifique el cableado y el termostato.
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está ENCENDIDO. El LED B1 está ENCENDIDO.	120 V CA en B1-B2.	<ul style="list-style-type: none"> Si no es así, reemplace el controlador. Si es así, verifique el quemador y el cableado.
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está ENCENDIDO.	Consulte el Err de la pantalla.	—

Tabla 10. Guía de localización y solución de problemas.^a

Condición del sistema	Condición de diagnóstico	Verificación	Acción
La caldera está caliente, la casa está fría.	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está ENCENDIDO. El LED C1 está ENCENDIDO.	120 V CA en C1-C2.	<ul style="list-style-type: none"> 120 V CA en C1-C2, verifique el cableado hacia la bomba. El cableado está bien, ¿está funcionando la bomba? Si no es así, reemplace la bomba. Si la bomba está funcionando, verifique que no haya aire atrapado ni válvulas de zona cerradas.
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está ENCENDIDO. El LED C1 está APAGADO. El LED ZC está ENCENDIDO. ^b	La temperatura de la caldera es inferior a la temperatura de límite mínimo, espere a que la caldera supere la temperatura de límite mínimo.	—
	La pantalla está ENCENDIDA. El LED TT está ENCENDIDO. El LED ZC está APAGADO. ^c	¿La caldera supera el LL (límite mínimo)? Si es así, verifique que existan 120 V CA entre ZC y L2.	<ul style="list-style-type: none"> Si no hay 120 V CA, reemplace el controlador. Si es así, verifique los relés de zonas, los circuladores y el cableado.
La caldera está caliente, no hay agua potable caliente.	La pantalla está ENCENDIDA.	Señal de demanda de la caldera emitida por el calentador de agua (bien 120 V CA en ZR-L2, o 0 V CA en T-T; depende de la instalación y la configuración "duu")	<ul style="list-style-type: none"> 24 V CA en T-T (o 0 V CA en ZR-L2), revise el cableado hacia el calentador de agua Si el cableado está bien, revise el calentador de agua
		"Zr" muestra "On" (o "tt" muestra "On")	"Zr" muestra "OFF" pero 120 V CA en ZR-L2 reemplaza el control
		configuración "duu"	<ul style="list-style-type: none"> Configure ddu en ON si la demanda del calentador de agua de 120 V CA está conectada a ZR Configure ddu en OFF si la demanda del calentador de agua abierta/cerrada está conectada a T-T
		Revise el módulo DHW y el sensor DHW	El módulo DHW no está conectado adecuadamente y/o el sensor DHW está colocado inadecuadamente

^a Consulte la Table 3 para las ubicaciones de la pantalla y de los LED.

^b El LED ZC ENCENDIDO indica que la alimentación del terminal ZC está APAGADA.

^c El LED ZC APAGADO indica que la alimentación del terminal ZC está ENCENDIDA.




Fig. 10. Sistema de zonas múltiples del L7224U con conexiones para circuladores.





Fig. 11. L7224U con sistema de zonas múltiples con módulos de agua caliente doméstica y de reinicio exterior (aplicaciones con tanque indirecto).

MS32024A

CONTROLADOR ELECTRÓNICO AQUASTAT® L7224U PARA CALDERA DE ACEITE O ELÉCTRICA



MS32025A

Fig. 12. L7224U con sistema de una zona con circulador, tanque de agua indirecta y termostato EnviraCOM™.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HDSM)

Sección 1. Producto y compañía Identificación

Nombre del producto: compuesto conductivo de calor

IDENTIFICACIÓN DE LA HDSM: DS9021

Sinónimos: MS1699

Uso del producto: el material conductivo de calor se utiliza para mejorar el contacto y la transferencia de calor en aplicaciones con sensores de temperatura.

Fabricante: Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422.

Fecha de publicación: 8 de octubre de 1999

Centro de respuesta al cliente: 800-328-5111

Información telefónica de emergencia: 888-809-3787

Clasificaciones NFPA:

salud 0; inflamabilidad 1; reactividad 0; protección personal B

Sección 2. Composición e información sobre los ingredientes

Ingredientes	Número CAS	Porcentaje	PEL (límite de exposición permisible)	TVL (valor límite umbral)
Grasa de complejo de litio N.º 2 (70%):				
Aceite mineral	64742-65-0	35-50	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Aceite mineral	64742-62-7	20-25	5 mg/m ³	5 mg/m ³
Hidroestearato de litio/complejo sebacato	68815-49-6	4-9	—	—
Alquilditiofosfato de zinc	68649-42-3	0-2	—	—
Pasta de aluminio (30%):				
Aluminio, como Al	7429-90-5	20-25	15 mg/m ³	10 mg/m ³
Destilados alifáticos de petróleo	8052-41-3	10-15	2900 mg/m ³	525 mg/m ³
Ácido esteárico	57-11-4	1-2	—	—
Destilados aromáticos de petróleo	64742-95-6	1-2	5 mg/m ³	5 mg/m ³

Información adicional: pieza N.º 120650 (tubo de 0,5 onzas [14,17 g]); pieza N.º 107408 (lata de 4 onzas [113,40 g]); pieza N.º 197007 (recipiente de 5 galones [19 l]). También puede contener cantidades mínimas de componentes lubricantes de litio y molibdeno.

Sección 3. Identificación de riesgos

Efectos graves para la salud:

Piel: el contacto excesivo puede causar irritación en la piel y dermatitis.

Ojos: el contacto directo con los ojos puede producir irritación.

Inhalación: no se esperan efectos adversos.

Ingestión: la ingestión del producto puede causar náuseas, vómitos y diarrea.

Efectos crónicos para la salud:

Erupciones cutáneas o dermatitis existentes pueden agravarse con el contacto reiterado.

Clasificaciones de riesgos de la OSHA: ninguno.

Carcinogenicidad: no es considerada una sustancia carcinógena por OSHA, NTP, IARC ni ACGIH.

Sección 4. Medidas de primeros auxilios

Contacto con los ojos: enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Quite las lentes de contacto y continúe enjuagando. Si se presenta irritación y persiste, busque atención médica.

Contacto con la piel: retire el excedente con un paño o papel. Lávese muy bien con agua y jabón suave. Si se presenta irritación y persiste, busque atención médica.

Ingestión: consulte de *inmediato* a un médico o al centro local de control de envenenamiento.

Inhalación: lleve al paciente a un lugar con aire puro y busque atención médica si se presentan síntomas.

Sección 5. Medidas en caso de incendios

Punto de inflamabilidad del material: > 383 °F (195 °C). Se quemará si se lo expone a llamas.

Medio de extinción: dióxido de carbono, productos químicos secos o espuma.

Procedimientos especiales para la extinción de incendios: ninguno.

Riesgos de explosión: ninguno. El polvo de aluminio puede reaccionar con agua y generar gas hidrógeno inflamable. No se espera este tipo de reacción en el formato que presenta este producto.

Sección 6. Medidas en caso de derrame accidental

Raspe y deseche los residuos sólidos de acuerdo con las leyes estatales y federales.

Sección 7. Manipulación y almacenamiento

Almacénelo en un lugar seco. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo utilice.

Sección 8. Controles de exposición y protección personal

Ventilación: no se requiere ventilación especial al trabajar con este producto.

Protección respiratoria: no se requiere.

Protección de los ojos: normalmente, no se requiere. Sin embargo, utilice gafas de seguridad o máscaras faciales contra productos químicos si hay posibilidades de contacto con los ojos, especialmente si se calienta el material.

Protección para las manos y la vestimenta: normalmente, no se requiere. Se recomienda el uso de vestimenta y guantes protectores, ya que resulta difícil quitar el material de la piel y de la vestimenta.

Otro equipo de protección: no se requiere.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto/olor: color aluminio, material semisólido, olor agradable.

Solubilidad en agua: insignificante.

Gravedad específica: 0,86.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: estable.

Reactividad: no se producirá polimerización peligrosa.

Incompatibilidades: agentes oxidantes fuertes y halógenos.

Productos con descomposición peligrosa: dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Sección 11. Información toxicológica

No hay información disponible.

Sección 12. Información ecológica

Información sobre el destino de las sustancias químicas: los componentes de hidrocarburo se biodegradarán en la tierra; relativamente persistentes en el agua.

Sección 13. Consideraciones para la eliminación

Deseche los residuos sólidos de acuerdo con las leyes locales, estatales y federales.

Sección 14. Información sobre el transporte

Clasificación DOT: no está clasificado como peligroso.

Sección 15. Información regulatoria

Notificación del proveedor SARA Título III: incluir en la sección 311/312 los informes de inventario si las cantidades superan las 10.000 libras (4.536 kg). Los componentes de aluminio están sujetos a los requisitos del informe de la Sección 313 de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de 1986 (40 CFR 372). Ingredientes mencionados en el Inventario de la TSCA.

Sección 16. Otros datos

Esta información se suministra sin garantía, expresa o implícita, excepto que es precisa según nuestro saber y entender.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Este producto contiene hardware y software electrónicos. Ninguna persona está autorizada a modificar el hardware ni el software. Cualquier modificación o alteración puede provocar una o todas las consecuencias que figuran a continuación: funcionamiento incorrecto del producto o artefacto, funcionamiento no seguro, lesiones personales y daños a la propiedad. La modificación o alteración también anulará la garantía y toda la responsabilidad correrá por cuenta del propietario, instalador, o gerente de instalación.

ADVERTENCIA DE ELIMINACIÓN

El producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Busque el centro de recolección autorizado más cercano o empresas de reciclaje autorizadas. La

correcta eliminación de los equipos cuya vida útil terminó ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud de las personas.



Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502

www.resideo.com 69-1720EFS-15 SA Rev. 07-23